

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.05.2026 по 20.06.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	
21.05.2026 23	24,00	59,25	42,64	16,61	38,100	25,240	12,860	8,77	3,06	1,032
22.05.2026 23	23,98	60,39	43,42	16,97	33,000	21,520	11,480	8,14	3,06	0,925
23.05.2026 23	23,97	60,16	42,59	17,57	36,800	23,030	13,770	8,21	3,06	1,074
24.05.2026 23	24,00	60,77	43,10	17,67	39,100	24,980	14,120	7,89	3,06	1,134
25.05.2026 23	24,00	59,02	42,85	16,17	39,000	26,270	12,730	8,40	3,06	1,028
26.05.2026 23	24,00	60,24	42,98	17,26	37,000	24,910	12,090	7,98	3,06	1,016
27.05.2026 23	24,00	60,05	42,68	17,37	37,700	25,050	12,650	8,28	3,06	1,047
28.05.2026 23	24,00	59,89	43,15	16,74	38,300	25,720	12,580	8,25	3,06	1,037
29.05.2026 23	24,00	59,17	42,57	16,60	39,200	25,430	13,770	8,30	3,06	1,078
30.05.2026 23	23,95	58,98	41,70	17,28	37,600	23,790	13,810	8,18	3,06	1,067
31.05.2026 23	24,00	57,57	40,28	17,29	39,800	24,000	15,800	8,16	3,06	1,146
01.06.2026 23	24,00	58,02	41,08	16,94	39,600	26,100	13,500	8,39	3,06	1,070
02.06.2026 23	24,00	58,73	41,94	16,79	40,600	26,260	14,340	8,47	3,06	1,118
03.06.2026 23	24,00	59,24	41,96	17,28	36,600	23,280	13,320	7,81	3,06	1,037
04.06.2026 23	24,00	59,64	42,32	17,32	38,200	25,340	12,860	8,41	3,06	1,056
05.06.2026 23	24,00	61,04	43,67	17,37	36,000	25,157	10,843	8,21	3,06	0,969
06.06.2026 23	24,00	58,50	42,33	16,17	39,200	25,640	13,560	8,90	3,06	1,053
07.06.2026 23	24,00	60,55	43,40	17,15	37,600	23,890	13,710	8,09	3,06	1,080
08.06.2026 23	24,00	60,22	43,26	16,96	35,800	23,650	12,150	8,15	3,06	0,991
09.06.2026 23	24,00	61,04	43,72	17,32	34,600	25,320	9,280	8,40	3,06	0,892
10.06.2026 23	24,00	58,76	42,77	15,99	0,000	25,440	-25,440	8,55	3,06	-0,826
11.06.2026 23	24,00	61,00	44,00	17,00	0,000	24,260	-24,260	8,03	3,06	-0,816
12.06.2026 23	24,00	60,57	43,64	16,93	0,000	23,460	-23,460	8,15	3,06	-0,781
13.06.2026 23	24,00	61,18	43,80	17,38	0,000	24,190	-24,190	8,13	3,06	-0,809
14.06.2026 23	24,00	58,77	42,91	15,86	0,000	24,170	-24,170	8,45	3,06	-0,788
15.06.2026 23	24,00	60,54	43,57	16,97	0,000	22,940	-22,940	8,11	3,06	-0,762
16.06.2026 23	24,00	60,13	43,40	16,73	0,000	23,340	-23,340	8,16	3,06	-0,772
17.06.2026 23	24,00	60,78	43,72	17,06	0,000	25,210	-25,210	8,42	3,06	-0,841
18.06.2026 23	24,00	58,96	43,09	15,87	0,000	24,880	-24,880	8,59	3,06	-0,815
19.06.2026 23	24,00	58,57	43,23	15,34	0,000	23,290	-23,290	8,12	3,06	-0,766
20.06.2026 23	24,00	57,71	42,65	15,06	0,000	23,520	-23,520	8,17	3,06	-0,761
Среднее	24,00	59,66	42,85	16,81	24,316	24,493	-0,177	8,27	3,06	0,391
Итого	743,90				753,800	759,276	-5,476			12,111

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.05.2026	82560,027	46713,825	35153,214	2031,137
20.06.2026	83313,827	47473,101	35142,159	2043,248

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru