

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.06.2026 по 20.07.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P1, МПа	P2, МПа	
21.06.2026 23	24,00	59,16	43,19	15,97	0,000	24,760	-24,760	0,80	0,30	-0,814
22.06.2026 23	24,00	46,21	44,27	1,94	0,000	1,387	-1,387	0,55	0,30	-0,047
23.06.2026 23	24,00	60,25	46,95	13,30	0,000	24,260	-24,260	0,71	0,30	-0,886
24.06.2026 23	24,00	62,21	47,74	14,47	0,000	26,740	-26,740	0,76	0,30	-0,997
25.06.2026 23	24,00	62,25	47,72	14,53	0,000	26,890	-26,890	0,76	0,30	-1,002
26.06.2026 23	24,00	60,87	46,90	13,97	0,000	26,920	-26,920	0,77	0,30	-0,982
27.06.2026 23	24,00	62,02	47,32	14,70	0,000	27,070	-27,070	0,77	0,30	-0,998
28.06.2026 23	24,00	61,95	47,37	14,58	0,000	26,850	-26,850	0,76	0,30	-0,991
29.06.2026 23	24,00	63,05	47,82	15,23	0,000	27,160	-27,160	0,76	0,30	-1,015
30.06.2026 23	24,00	60,52	46,34	14,18	0,000	26,590	-26,590	0,76	0,30	-0,955
01.07.2026 23	24,00	62,26	47,14	15,12	0,000	26,490	-26,490	0,75	0,30	-0,972
02.07.2026 23	24,00	62,39	47,14	15,25	0,000	26,600	-26,600	0,75	0,30	-0,976
03.07.2026 23	24,00	62,20	46,78	15,42	0,000	20,730	-20,730	0,76	0,30	-0,754
04.07.2026 23	24,00	59,48	44,43	15,05	0,000	8,190	-8,190	0,82	0,30	-0,279
05.07.2026 23	24,00	59,50	43,90	15,60	0,000	18,090	-18,090	0,77	0,30	-0,607
06.07.2026 23	24,00	60,03	44,86	15,17	0,000	22,050	-22,050	0,80	0,30	-0,760
07.07.2026 23	24,00	60,17	44,69	15,48	0,000	6,130	-6,130	0,84	0,30	-0,210
08.07.2026 23	24,00	60,28	45,20	15,08	0,000	23,130	-23,130	0,82	0,30	-0,805
09.07.2026 23	24,00	58,71	44,64	14,07	0,000	8,040	-8,040	0,70	0,30	-0,276
10.07.2026 23	24,00	61,17	45,01	16,16	0,000	15,740	-15,740	0,75	0,30	-0,545
11.07.2026 23	24,00	60,91	44,48	16,43	0,000	19,160	-19,160	0,78	0,30	-0,654
12.07.2026 23	24,00	60,18	44,74	15,44	0,000	21,890	-21,890	0,83	0,30	-0,752
13.07.2026 23	23,87	60,90	44,96	15,94	0,000	18,540	-18,540	0,79	0,30	-0,641
14.07.2026 23	24,00	61,21	45,20	16,01	0,000	17,320	-17,320	0,76	0,30	-0,603
15.07.2026 23	24,00	60,96	44,45	16,51	0,000	5,187	-5,187	0,71	0,30	-0,177
16.07.2026 23	24,00	62,22	45,71	16,51	0,000	25,400	-25,400	0,75	0,30	-0,897
17.07.2026 23	23,92	62,18	46,15	16,03	0,000	22,640	-22,640	0,80	0,30	-0,809
18.07.2026 23	24,00	61,43	44,67	16,76	0,000	21,140	-21,140	0,78	0,30	-0,725
19.07.2026 23	24,00	60,47	44,52	15,95	0,000	23,510	-23,510	0,78	0,30	-0,803
20.07.2026 23	24,00	59,70	44,04	15,66	0,000	24,560	-24,560	0,81	0,30	-0,827
Среднее	23,99	60,49	45,61	14,88	0,000	20,439	-20,439	0,77	0,30	-0,725
Итого	719,78				0,000	613,163	-613,163			-21,763

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.06.2026	83313,827	47473,101	35142,159	2043,248
20.07.2026	83313,827	48086,264	34535,185	2021,485

Отчет подготовил: инженер-программист

Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru