

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 58

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1403549

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	52,73	36,90	15,83	0,000	67,564	-67,564	0,936	0,901	0,000	0,399
22.11.2025 23	24,00	51,14	37,36	13,78	0,000	72,393	-72,393	0,941	0,905	0,000	0,306
23.11.2025 23	24,00	51,31	36,97	14,34	0,000	73,487	-73,487	0,884	0,848	0,000	0,332
24.11.2025 23	24,00	48,72	36,35	12,37	0,000	76,307	-76,307	0,931	0,894	0,000	0,270
25.11.2025 23	24,00	51,93	38,46	13,47	0,000	82,007	-82,007	0,926	0,888	0,000	0,470
26.11.2025 23	24,00	51,78	38,57	13,21	0,000	84,583	-84,583	0,913	0,874	0,000	0,281
27.11.2025 23	24,00	53,50	39,65	13,85	0,000	89,629	-89,629	0,900	0,860	0,000	0,334
28.11.2025 23	24,00	53,81	39,09	14,72	0,000	81,777	-81,777	0,850	0,812	0,000	0,384
29.11.2025 23	24,00	50,09	37,84	12,25	0,000	74,042	-74,042	0,766	0,725	0,000	0,420
30.11.2025 23	24,00	53,20	38,53	14,67	0,000	87,674	-87,674	0,818	0,778	0,000	0,386
01.12.2025 23	24,00	58,06	41,29	16,77	0,000	104,847	-104,847	0,813	0,770	0,000	1,379
02.12.2025 23	24,00	60,67	41,70	18,97	0,000	100,672	-100,672	0,830	0,790	0,000	1,907
03.12.2025 23	24,00	59,69	41,25	18,44	0,000	99,897	-99,897	0,826	0,786	0,000	1,839
04.12.2025 23	24,00	59,10	41,06	18,04	0,000	103,872	-103,872	0,819	0,777	0,000	1,870
05.12.2025 23	24,00	61,94	42,17	19,77	0,000	103,033	-103,033	0,821	0,780	0,000	2,034
06.12.2025 23	24,00	62,22	42,14	20,08	0,000	101,944	-101,944	0,821	0,780	0,000	2,045
07.12.2025 23	24,00	61,69	41,85	19,84	0,000	100,963	-100,963	0,817	0,776	0,000	1,999
08.12.2025 23	24,00	61,16	41,69	19,47	0,000	100,374	-100,374	0,812	0,771	0,000	1,951
09.12.2025 23	24,00	59,66	40,92	18,74	0,000	89,486	-89,486	0,820	0,781	0,000	1,074
10.12.2025 23	24,00	62,31	41,85	20,46	0,000	96,796	-96,796	0,784	0,744	0,000	1,336
11.12.2025 23	24,00	61,61	41,27	20,34	0,000	95,628	-95,628	0,780	0,740	0,000	1,940
12.12.2025 23	24,00	62,44	41,65	20,79	0,000	96,109	-96,109	0,772	0,733	0,000	1,995
13.12.2025 23	24,00	63,07	42,19	20,88	0,000	99,757	-99,757	0,770	0,730	0,000	2,078
14.12.2025 23	24,00	67,97	43,22	24,75	0,000	95,949	-95,949	0,768	0,727	0,000	2,372
15.12.2025 23	24,00	65,57	42,36	23,21	0,000	95,386	-95,386	0,740	0,697	0,000	2,208
16.12.2025 23	24,00	65,81	41,29	24,52	0,000	88,777	-88,777	0,727	0,684	0,000	2,172
17.12.2025 23	24,00	65,93	39,96	25,97	0,000	80,289	-80,289	0,725	0,684	0,000	2,069
18.12.2025 23	24,00	67,62	39,38	28,24	0,000	72,273	-72,273	0,857	0,822	0,000	2,038
19.12.2025 23	24,00	63,38	38,22	25,16	0,000	72,305	-72,305	0,876	0,842	0,000	1,813
20.12.2025 23	24,00	67,08	38,84	28,24	0,000	70,600	-70,600	0,874	0,839	0,000	1,990
Среднее	24,00	59,17	40,13	19,04	0,000	88,614	-88,614	0,831	0,791	0,000	1,390
Итого	720,00				0,000	2658,420	-2658,420			0,000	41,692

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
21.11.2025	1608,846	369,438	-1937,240
20.12.2025	1608,846	411,130	-4595,660

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru