

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 58

Номер прибора: 1403549

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	64,68	40,96	23,72	0,000	82,222	-82,222	0,976	0,943	0,000	1,953
22.02.2026 23	24,00	62,21	38,40	23,81	0,000	73,197	-73,197	0,971	0,937	0,000	1,738
23.02.2026 23	24,00	66,77	40,00	26,77	0,000	75,237	-75,237	0,964	0,930	0,000	2,010
24.02.2026 23	23,92	68,08	40,66	27,42	0,000	76,011	-76,011	0,967	0,934	0,000	2,081
25.02.2026 23	24,00	64,72	39,64	25,08	0,000	76,538	-76,538	0,967	0,933	0,000	1,916
26.02.2026 23	24,00	66,46	40,93	25,53	0,000	83,835	-83,835	0,962	0,926	0,000	2,137
27.02.2026 23	24,00	69,83	43,83	26,00	0,000	95,734	-95,734	0,959	0,921	0,000	2,485
28.02.2026 23	24,00	72,74	45,08	27,66	0,000	95,586	-95,586	0,956	0,917	0,000	2,641
01.03.2026 23	24,00	67,19	43,42	23,77	0,000	97,040	-97,040	0,955	0,916	0,000	2,302
02.03.2026 23	24,00	66,55	43,18	23,37	0,000	97,247	-97,247	0,962	0,923	0,000	2,269
03.03.2026 23	24,00	67,79	43,58	24,21	0,000	96,240	-96,240	0,959	0,921	0,000	2,326
04.03.2026 23	24,00	71,57	44,89	26,68	0,000	95,891	-95,891	0,960	0,921	0,000	2,555
05.03.2026 23	24,00	67,40	43,39	24,01	0,000	96,843	-96,843	0,957	0,917	0,000	2,320
06.03.2026 23	23,97	67,38	43,19	24,19	0,000	96,553	-96,553	0,959	0,920	0,000	2,332
07.03.2026 23	24,00	70,92	44,48	26,44	0,000	95,511	-95,511	0,955	0,917	0,000	2,523
08.03.2026 23	24,00	71,59	44,62	26,97	0,000	95,406	-95,406	0,956	0,917	0,000	2,571
09.03.2026 23	24,00	68,00	43,53	24,47	0,000	96,242	-96,242	0,958	0,919	0,000	2,349
10.03.2026 23	24,00	68,26	43,64	24,62	0,000	96,833	-96,833	0,960	0,921	0,000	2,380
11.03.2026 23	24,00	65,70	43,10	22,60	0,000	98,737	-98,737	0,963	0,924	0,000	2,219
12.03.2026 23	24,00	67,56	44,16	23,40	0,000	101,074	-101,074	0,969	0,929	0,000	2,342
13.03.2026 23	24,00	64,36	41,82	22,54	0,000	89,544	-89,544	0,962	0,925	0,000	2,004
14.03.2026 23	24,00	62,96	43,38	19,58	0,000	108,932	-108,932	0,932	0,890	0,000	2,118
15.03.2026 23	24,00	62,89	43,88	19,01	0,000	112,873	-112,873	0,947	0,905	0,000	2,128
16.03.2026 23	24,00	65,30	44,20	21,10	0,000	103,250	-103,250	0,948	0,908	0,000	2,175
17.03.2026 23	24,00	64,08	43,95	20,13	0,000	105,243	-105,243	0,947	0,906	0,000	2,115
18.03.2026 23	23,85	61,98	42,53	19,45	0,000	102,624	-102,624	0,956	0,917	0,000	2,007
19.03.2026 23	24,00	61,99	42,84	19,15	0,000	104,100	-104,100	0,946	0,906	0,000	1,984
20.03.2026 23	24,00	62,55	41,79	20,76	0,000	91,841	-91,841	0,951	0,913	0,000	1,896
Среднее	23,99	66,48	42,82	23,66	0,000	94,299	-94,299	0,958	0,920	0,000	2,210
Итого	671,73				0,000	2640,383	-2640,383			0,000	61,875

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
21.02.2026	1608,846	556,563	-10520,215
20.03.2026	1608,846	618,438	-13160,598

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru