

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 58

Номер прибора: 1403549

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	63,42	41,27	22,15	0,000	85,418	-85,418	0,953	0,917	0,000	1,890
22.03.2026 23	24,00	58,99	39,62	19,37	0,000	85,968	-85,968	0,959	0,923	0,000	1,660
23.03.2026 23	24,00	59,80	39,83	19,97	0,000	85,166	-85,166	0,951	0,915	0,000	1,696
24.03.2026 23	23,92	61,03	40,09	20,94	0,000	84,564	-84,564	0,952	0,916	0,000	1,756
25.03.2026 23	24,00	62,13	40,35	21,78	0,000	84,853	-84,853	0,953	0,917	0,000	1,845
26.03.2026 23	24,00	61,31	40,12	21,19	0,000	85,357	-85,357	0,951	0,915	0,000	1,806
27.03.2026 23	24,00	59,90	39,76	20,14	0,000	85,467	-85,467	0,952	0,916	0,000	1,718
28.03.2026 23	24,00	55,06	37,74	17,32	0,000	85,532	-85,532	0,951	0,914	0,000	1,478
29.03.2026 23	24,00	62,13	40,39	21,74	0,000	85,348	-85,348	0,953	0,918	0,000	1,851
30.03.2026 23	24,00	60,60	40,13	20,47	0,000	85,555	-85,555	0,953	0,917	0,000	1,748
31.03.2026 23	23,98	58,74	39,13	19,61	0,000	84,992	-84,992	0,951	0,915	0,000	1,647
01.04.2026 23	24,00	57,89	38,86	19,03	0,000	85,001	-85,001	0,953	0,918	0,000	1,615
02.04.2026 23	24,00	54,21	35,87	18,34	0,000	47,181	-47,181	1,013	0,983	0,000	0,750
03.04.2026 23	24,00	59,27	36,75	22,52	0,000	62,707	-62,707	0,973	0,941	0,000	1,020
04.04.2026 23	24,00	59,25	37,52	21,73	0,000	71,134	-71,134	0,956	0,922	0,000	1,543
05.04.2026 23	24,00	58,16	37,06	21,10	0,000	71,345	-71,345	0,962	0,929	0,000	1,503
06.04.2026 23	24,00	60,02	37,48	22,54	0,000	70,339	-70,339	0,970	0,938	0,000	1,584
07.04.2026 23	24,00	60,80	37,99	22,81	0,000	73,009	-73,009	0,960	0,926	0,000	1,662
08.04.2026 23	24,00	67,08	41,10	25,98	0,000	80,760	-80,760	0,944	0,908	0,000	2,095
09.04.2026 23	24,00	64,38	40,17	24,21	0,000	80,788	-80,788	0,936	0,900	0,000	1,953
10.04.2026 23	24,00	62,64	39,82	22,82	0,000	82,289	-82,289	0,947	0,910	0,000	1,873
11.04.2026 23	23,97	61,85	39,45	22,40	0,000	82,599	-82,599	0,947	0,911	0,000	1,846
12.04.2026 23	23,90	60,32	38,92	21,40	0,000	81,521	-81,521	0,942	0,907	0,000	1,724
13.04.2026 23	24,00	60,09	38,69	21,40	0,000	81,529	-81,529	0,911	0,875	0,000	1,742
14.04.2026 23	24,00	61,15	39,09	22,06	0,000	81,915	-81,915	0,948	0,911	0,000	1,804
15.04.2026 23	24,00	57,26	38,01	19,25	0,000	82,444	-82,444	0,946	0,909	0,000	1,583
16.04.2026 23	24,00	56,88	36,28	20,60	0,000	68,562	-68,562	0,974	0,941	0,000	1,416
17.04.2026 23	24,00	43,00	34,26	8,74	0,000	31,177	-31,177	0,456	0,543	0,000	0,682
18.04.2026 23	24,00	24,36	25,16	-0,80	0,000	0,000	0,000	0,102	0,304	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	24,07	24,72	-0,65	0,000	0,000	0,000	0,138	0,328	0,000	0,000
Среднее	23,99	57,19	37,85	19,34	0,000	72,417	-72,417	0,882	0,866	0,000	1,516
Итого	719,77				0,000	2172,519	-2172,519			0,000	45,489

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
21.03.2026	1608,846	618,438	-13160,598
20.04.2026	1608,846	663,927	-15333,117

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru