

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 2

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 98911

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	51,83	43,48	8,35	150,689	146,382	4,307	6,000	5,500	1,257	1,222
22.02.2026 23	24,00	50,90	42,77	8,13	150,161	146,127	4,035	6,000	5,500	1,220	1,188
23.02.2026 23	24,00	52,85	44,40	8,45	155,058	150,884	4,174	6,000	5,500	1,309	1,275
24.02.2026 23	24,00	52,22	43,67	8,55	146,614	142,506	4,108	6,000	5,500	1,252	1,218
25.02.2026 23	24,00	51,96	43,55	8,42	149,199	144,694	4,505	6,000	5,500	1,254	1,218
26.02.2026 23	24,00	53,01	44,07	8,94	147,052	142,681	4,372	6,000	5,500	1,314	1,276
27.02.2026 23	24,00	53,13	43,74	9,39	142,504	138,340	4,165	6,000	5,500	1,336	1,299
28.02.2026 23	24,00	53,05	43,66	9,40	143,793	139,930	3,863	6,000	5,500	1,350	1,315
01.03.2026 23	24,00	53,26	44,06	9,20	146,640	143,078	3,562	6,000	5,500	1,348	1,317
02.03.2026 23	24,00	46,29	39,46	6,83	151,420	147,487	3,932	6,000	5,500	1,036	1,007
03.03.2026 23	24,00	52,28	43,67	8,61	149,374	145,777	3,598	6,000	5,500	1,285	1,255
04.03.2026 23	24,00	54,08	44,84	9,24	148,654	145,507	3,147	6,000	5,500	1,372	1,344
05.03.2026 23	24,00	53,38	44,21	9,17	147,224	143,564	3,660	6,000	5,500	1,349	1,317
06.03.2026 23	24,00	53,28	44,21	9,07	148,711	145,446	3,265	6,000	5,500	1,347	1,319
07.03.2026 23	24,00	54,23	44,99	9,24	151,307	148,371	2,936	6,000	5,500	1,397	1,371
08.03.2026 23	24,00	53,40	44,05	9,35	143,966	140,899	3,068	6,000	5,500	1,345	1,318
09.03.2026 23	24,00	53,70	44,37	9,32	146,215	143,753	2,463	6,000	5,500	1,362	1,340
10.03.2026 23	24,00	53,69	44,45	9,23	147,301	143,153	4,148	6,000	5,500	1,359	1,322
11.03.2026 23	24,00	53,12	44,02	9,10	144,972	140,008	4,964	6,000	5,500	1,318	1,274
12.03.2026 23	24,00	54,24	44,74	9,51	142,624	137,787	4,837	6,000	5,500	1,354	1,310
13.03.2026 23	24,00	53,66	44,64	9,02	147,994	142,746	5,248	6,000	5,500	1,333	1,287
14.03.2026 23	24,00	52,68	44,08	8,60	148,655	143,175	5,480	6,000	5,500	1,277	1,231
15.03.2026 23	24,00	51,66	43,53	8,13	149,515	144,297	5,218	6,000	5,500	1,215	1,173
16.03.2026 23	24,00	52,49	44,07	8,42	147,088	142,383	4,705	6,000	5,500	1,237	1,199
17.03.2026 23	24,00	51,45	43,38	8,07	146,667	142,027	4,639	6,000	5,500	1,182	1,146
18.03.2026 23	24,00	53,16	44,52	8,64	147,138	142,455	4,683	6,000	5,500	1,271	1,231
19.03.2026 23	24,00	49,80	42,12	7,68	135,969	132,295	3,673	6,000	5,500	1,043	1,016
20.03.2026 23	24,00	45,18	38,91	6,27	110,732	108,059	2,672	6,000	5,500	0,694	0,678
Среднее	24,00	52,28	43,63	8,65	145,973	141,922	4,051	6,000	5,500	1,265	1,231
Итого	672,00				4087,237	3973,811	113,426			35,418	34,465

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.02.2026	67513,100	63860,484	706,218
20.03.2026	71600,337	67834,295	741,636

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru