

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 8

Номер прибора: 00095350

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	0,00	53,41	43,68	9,73	96,790	96,790	0,000	0,49	0,44	0,939	0,942
22.02.2026 23	24,00	0,00	52,59	43,06	9,53	96,620	96,620	0,000	0,49	0,44	0,919	0,921
23.02.2026 23	24,00	0,00	54,53	44,54	9,99	99,650	99,650	0,000	0,49	0,44	0,994	0,996
24.02.2026 23	24,00	0,00	53,81	43,70	10,11	94,260	94,260	0,000	0,49	0,44	0,953	0,953
25.02.2026 23	24,00	0,00	53,64	43,62	10,02	95,780	95,780	0,000	0,49	0,44	0,960	0,960
26.02.2026 23	24,00	0,00	54,69	44,16	10,53	94,440	94,440	0,000	0,49	0,44	0,992	0,994
27.02.2026 23	24,00	0,00	54,85	43,84	11,01	91,590	91,590	0,000	0,49	0,44	1,008	1,008
28.02.2026 23	24,00	0,00	54,84	43,80	11,04	92,730	92,730	0,000	0,49	0,44	1,024	1,024
01.03.2026 23	24,00	0,00	54,90	44,15	10,75	94,660	94,660	0,000	0,49	0,44	1,017	1,018
02.03.2026 23	24,00	0,00	47,74	39,59	8,15	97,620	97,620	0,000	0,49	0,44	0,790	0,796
03.03.2026 23	24,00	0,00	53,91	43,68	10,23	96,500	96,500	0,000	0,49	0,44	0,985	0,987
04.03.2026 23	24,00	0,00	55,72	44,90	10,82	96,290	96,290	0,000	0,49	0,44	1,043	1,042
05.03.2026 23	24,00	0,00	55,04	44,24	10,80	95,100	95,100	0,000	0,49	0,44	1,029	1,027
06.03.2026 23	24,00	0,00	55,01	44,37	10,64	96,170	96,170	0,000	0,49	0,44	1,023	1,023
07.03.2026 23	24,00	0,00	55,88	45,09	10,79	97,960	97,960	0,000	0,49	0,44	1,053	1,057
08.03.2026 23	24,00	0,00	55,07	44,07	11,00	93,030	93,030	0,000	0,49	0,44	1,022	1,023
09.03.2026 23	24,00	0,00	55,33	44,37	10,96	94,750	94,750	0,000	0,49	0,44	1,037	1,038
10.03.2026 23	24,00	0,00	55,31	44,43	10,88	94,410	94,410	0,000	0,49	0,44	1,023	1,027
11.03.2026 23	24,00	0,00	54,76	44,06	10,70	92,630	92,630	0,000	0,49	0,44	0,993	0,991
12.03.2026 23	24,00	0,00	55,85	44,73	11,12	91,230	91,230	0,000	0,49	0,44	1,014	1,014
13.03.2026 23	24,00	0,00	55,34	44,75	10,59	94,500	94,500	0,000	0,49	0,44	0,998	1,001
14.03.2026 23	24,00	0,00	54,30	44,23	10,07	94,900	94,900	0,000	0,49	0,44	0,955	0,956
15.03.2026 23	24,00	0,00	53,24	43,72	9,52	95,660	95,660	0,000	0,49	0,44	0,912	0,911
16.03.2026 23	24,00	0,00	54,13	44,32	9,81	94,340	94,340	0,000	0,49	0,44	0,924	0,925
17.03.2026 23	24,00	0,00	52,98	43,56	9,42	94,040	94,040	0,000	0,49	0,44	0,884	0,886
18.03.2026 23	24,00	0,00	54,80	44,74	10,06	94,280	94,280	0,000	0,49	0,44	0,946	0,948
19.03.2026 23	24,00	0,00	51,50	42,45	9,05	86,800	86,800	0,000	0,49	0,44	0,782	0,786
20.03.2026 23	24,00	0,00	47,01	39,72	7,29	67,290	67,290	0,000	0,49	0,44	0,491	0,491
Среднее	24,00	0,00	53,94	43,77	10,16	93,715	93,715	0,000	0,49	0,44	0,954	0,955
Итого	672,00	0,00				2624,020	2624,020	0,000			26,710	26,744

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
21.02.2026	39952,150	40057,740	388,766	11007,00	993,00
20.03.2026	42576,170	42681,760	415,476	11679,00	993,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru