

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 8

Номер прибора: 00095350

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	0,00	47,72	40,13	7,59	95,550	95,550	0,000	0,49	0,44	0,725	0,725
22.03.2026 23	24,00	0,00	50,52	42,14	8,38	96,040	96,040	0,000	0,49	0,44	0,804	0,805
23.03.2026 23	24,00	0,00	51,32	42,59	8,73	93,960	93,960	0,000	0,49	0,44	0,820	0,820
24.03.2026 23	24,00	0,00	51,23	42,75	8,48	97,360	97,360	0,000	0,49	0,44	0,825	0,826
25.03.2026 23	24,00	0,00	51,14	42,79	8,35	98,210	98,210	0,000	0,49	0,44	0,819	0,820
26.03.2026 23	24,00	0,00	50,31	42,11	8,20	97,310	97,310	0,000	0,49	0,44	0,796	0,798
27.03.2026 23	24,00	0,00	51,26	42,83	8,43	97,180	97,180	0,000	0,49	0,44	0,817	0,819
28.03.2026 23	24,00	0,00	49,94	41,29	8,65	71,860	71,890	-0,030	0,49	0,44	0,621	0,622
29.03.2026 23	24,00	0,00	50,33	42,13	8,20	96,270	96,270	0,000	0,49	0,44	0,791	0,789
30.03.2026 23	24,00	0,00	50,45	42,29	8,16	96,530	96,530	0,000	0,49	0,44	0,785	0,788
31.03.2026 23	24,00	0,00	51,69	42,97	8,72	95,010	95,010	0,000	0,49	0,44	0,828	0,828
01.04.2026 23	24,00	0,00	51,17	42,15	9,02	63,790	63,810	-0,020	0,49	0,44	0,576	0,576
02.04.2026 23	24,00	0,00	51,05	42,35	8,70	48,540	48,600	-0,060	0,49	0,44	0,422	0,423
03.04.2026 23	24,00	0,00	35,61	19,78	15,83	1,020	1,110	-0,090	0,49	0,44	0,015	0,018
04.04.2026 23	24,00	0,00	51,17	40,43	10,74	25,270	25,270	0,000	0,49	0,44	0,270	0,271
05.04.2026 23	24,00	0,00	51,80	43,00	8,80	97,200	97,200	0,000	0,49	0,44	0,856	0,855
06.04.2026 23	24,00	0,00	50,16	41,29	8,87	49,900	49,940	-0,040	0,49	0,44	0,441	0,443
07.04.2026 23	24,00	0,00	50,92	41,77	9,15	90,760	90,760	0,000	0,49	0,44	0,830	0,830
08.04.2026 23	24,00	0,00	51,29	42,22	9,07	94,290	94,290	0,000	0,49	0,44	0,854	0,855
09.04.2026 23	24,00	0,00	51,90	42,15	9,75	88,460	88,460	0,000	0,49	0,44	0,864	0,862
10.04.2026 23	24,00	0,00	51,61	42,04	9,57	88,230	88,230	0,000	0,49	0,44	0,845	0,844
11.04.2026 23	24,00	0,00	52,19	42,52	9,67	87,960	87,960	0,000	0,49	0,44	0,849	0,851
12.04.2026 23	24,00	0,00	50,67	41,53	9,14	87,890	87,890	0,000	0,49	0,44	0,803	0,803
13.04.2026 23	24,00	0,00	48,64	39,76	8,88	68,050	68,060	-0,010	0,49	0,44	0,607	0,604
14.04.2026 23	24,00	0,00	50,00	40,99	9,01	88,790	88,790	0,000	0,49	0,44	0,799	0,800
15.04.2026 23	24,00	0,00	50,84	41,72	9,12	88,800	88,800	0,000	0,49	0,44	0,807	0,810
16.04.2026 23	24,00	0,00	43,08	36,59	6,49	21,460	21,460	0,000	0,49	0,44	0,139	0,139
17.04.2026 23	24,00	0,00	48,41	38,90	9,51	27,650	27,650	0,000	0,49	0,44	0,266	0,263
18.04.2026 23	24,00	0,00	17,23	18,00	-0,77	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	-0,000
Среднее	24,00	0,00	48,75	40,04	8,70	74,253	74,262	-0,009	0,49	0,44	0,651	0,651
Итого	696,00	0,00				2153,340	2153,590	-0,250			18,874	18,889

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
21.03.2026	42576,170	42681,760	415,476	11679,00	993,00
20.04.2026	44729,510	44835,350	434,350	12375,00	993,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru