

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: ТСЖ "Солнечное"

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Солнечная, д. 22

Номер прибора: 1204116

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.11.2025 23	24,00	61,57	52,19	9,38	79,946	70,903	9,043	0,400	0,350	9,043	1,098
22.11.2025 23	24,00	62,00	52,53	9,47	80,023	70,861	9,163	0,400	0,350	9,163	1,112
23.11.2025 23	23,98	64,95	54,42	10,53	77,227	66,887	10,341	0,400	0,350	10,341	1,225
24.11.2025 23	24,00	60,51	51,28	9,23	77,034	67,302	9,732	0,400	0,350	9,732	1,079
25.11.2025 23	24,00	61,61	52,32	9,29	80,524	70,673	9,851	0,400	0,350	9,851	1,127
26.11.2025 23	24,00	61,25	52,16	9,09	81,611	71,761	9,851	0,400	0,350	9,851	1,120
27.11.2025 23	24,00	61,44	52,04	9,40	80,318	69,856	10,461	0,400	0,350	10,461	1,151
28.11.2025 23	24,00	59,30	50,45	8,85	80,020	69,478	10,541	0,400	0,350	10,541	1,099
29.11.2025 23	24,00	58,66	50,21	8,45	82,812	71,448	11,364	0,400	0,350	11,364	1,122
30.11.2025 23	24,00	58,23	48,95	9,28	75,642	62,773	12,869	0,400	0,350	12,869	1,164
01.12.2025 23	23,97	56,59	47,96	8,63	75,207	63,668	11,539	0,400	0,350	11,539	1,060
02.12.2025 23	24,00	60,24	51,30	8,94	82,189	70,089	12,100	0,400	0,350	12,100	1,199
03.12.2025 23	24,00	62,86	53,07	9,79	79,150	68,802	10,348	0,400	0,350	10,348	1,179
04.12.2025 23	24,00	59,51	50,11	9,40	45,428	41,309	4,120	0,400	0,350	4,120	0,589
05.12.2025 23	24,00	58,85	49,19	9,66	0,000	0,000	0,000	0,400	0,350	0,000	0,000
06.12.2025 23	24,00	60,22	50,84	9,38	0,000	0,000	0,000	0,400	0,350	0,000	0,000
07.12.2025 23	24,00	59,68	50,30	9,38	0,000	0,000	0,000	0,400	0,350	0,000	0,000
08.12.2025 23	24,00	60,36	51,23	9,13	0,000	0,000	0,000	0,400	0,350	0,000	0,000
09.12.2025 23	22,82	65,98	55,50	10,48	0,000	0,000	0,000	0,400	0,350	0,000	0,000
10.12.2025 23	24,00	61,36	52,47	8,89	0,000	0,000	0,000	0,400	0,350	0,000	0,000
11.12.2025 23	24,00	60,26	51,00	9,26	0,000	0,000	0,000	0,400	0,350	0,000	0,000
12.12.2025 23	24,00	61,15	51,68	9,47	0,000	0,000	0,000	0,400	0,350	0,000	0,000
13.12.2025 23	24,00	58,87	49,59	9,28	0,000	0,000	0,000	0,400	0,350	0,000	0,000
14.12.2025 23	24,00	59,00	49,87	9,13	0,000	0,000	0,000	0,400	0,350	0,000	0,000
15.12.2025 23	24,00	57,22	48,72	8,50	0,000	0,000	0,000	0,400	0,350	0,000	0,000
16.12.2025 23	24,00	57,57	48,58	8,99	0,000	0,000	0,000	0,400	0,350	0,000	0,000
17.12.2025 23	24,00	60,51	51,14	9,37	0,000	0,000	0,000	0,400	0,350	0,000	0,000
18.12.2025 23	24,00	61,06	51,86	9,20	0,000	0,000	0,000	0,400	0,350	0,000	0,000
19.12.2025 23	24,00	61,81	52,54	9,27	0,000	0,000	0,000	0,400	0,350	0,000	0,000
20.12.2025 23	24,00	61,10	51,97	9,13	0,000	0,000	0,000	0,400	0,350	0,000	0,000
Среднее	23,96	60,46	51,18	9,27	35,291	30,801	4,711	0,400	0,350	4,711	0,511
Итого	718,77				1077,131	935,811	141,321			141,321	15,325

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.11.2025	-1036,719	563,633
20.12.2025	-902,017	578,958

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru