

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.11.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 38

Номер прибора: 1412739

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
01.11.2025 23	24,00	21,51	20,62	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
02.11.2025 23	24,00	21,37	20,61	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
03.11.2025 23	24,00	21,39	20,55	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
04.11.2025 23	24,00	21,50	20,61	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
05.11.2025 23	24,00	21,66	20,69	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
06.11.2025 23	24,00	21,78	20,90	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
07.11.2025 23	24,00	21,68	20,89	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
08.11.2025 23	24,00	21,79	21,04	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
09.11.2025 23	24,00	21,94	21,17	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
10.11.2025 23	24,00	21,94	21,18	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
11.11.2025 23	24,00	21,88	21,09	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
12.11.2025 23	24,00	22,04	21,23	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
13.11.2025 23	24,00	21,94	21,21	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
14.11.2025 23	24,00	21,58	20,87	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
15.11.2025 23	24,00	21,42	20,62	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
16.11.2025 23	24,00	21,31	20,49	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
17.11.2025 23	24,00	21,23	20,16	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
18.11.2025 23	24,00	21,31	20,15	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
19.11.2025 23	24,00	31,76	28,27	8,86	33,891	33,586	0,305	5,996	5,496	0,299	0,298
20.11.2025 23	24,00	39,84	36,76	6,95	47,653	47,123	0,531	5,996	5,496	0,331	0,328
Среднее	24,00	23,04	21,96	0,79	4,077	4,035	0,042	5,996	5,496	0,031	0,031
Итого	480,00				81,545	80,709	0,836			0,630	0,625

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
01.11.2025	1910,078	652,351
20.11.2025	1910,915	652,981

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru