

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: ТСЖ "Водолей"

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 9

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1202541

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.11.2025 23	24,00	57,63	50,06	7,57	79,447	70,664	8,783	0,392	0,343	8,783	0,926
22.11.2025 23	24,00	57,84	50,11	7,73	77,122	68,961	8,161	0,392	0,343	8,161	0,895
23.11.2025 23	24,00	56,33	49,01	7,32	76,545	65,699	10,846	0,392	0,343	10,846	0,962
24.11.2025 23	24,00	57,01	49,55	7,46	77,213	68,482	8,731	0,392	0,343	8,731	0,896
25.11.2025 23	24,00	58,08	50,52	7,56	78,190	70,101	8,089	0,392	0,343	8,089	0,895
26.11.2025 23	24,00	55,85	48,82	7,03	79,084	70,938	8,146	0,392	0,343	8,146	0,852
27.11.2025 23	24,00	57,08	49,63	7,45	78,758	70,068	8,690	0,392	0,343	8,690	0,908
28.11.2025 23	24,00	56,90	49,57	7,33	78,916	70,498	8,418	0,392	0,343	8,418	0,889
29.11.2025 23	24,00	56,55	49,31	7,24	77,255	68,246	9,009	0,392	0,343	9,009	0,889
30.11.2025 23	23,98	54,73	48,03	6,70	76,331	67,041	9,290	0,392	0,343	9,290	0,844
01.12.2025 23	24,00	52,68	45,25	7,43	63,848	54,122	9,726	0,392	0,343	9,726	0,773
02.12.2025 23	24,00	50,72	39,67	11,05	35,051	26,135	8,916	0,392	0,343	8,916	0,658
03.12.2025 23	24,00	58,31	48,09	10,22	48,472	40,179	8,293	0,392	0,343	8,293	0,790
04.12.2025 23	24,00	57,29	47,08	10,21	48,134	39,890	8,244	0,392	0,343	8,244	0,775
05.12.2025 23	24,00	57,17	46,79	10,38	46,714	37,586	9,128	0,392	0,343	9,128	0,805
06.12.2025 23	24,00	61,35	50,29	11,06	50,788	42,523	8,265	0,392	0,343	8,265	0,872
07.12.2025 23	24,00	59,84	49,16	10,68	47,692	37,734	9,958	0,392	0,343	9,958	0,875
08.12.2025 23	24,00	60,62	49,35	11,27	47,656	38,489	9,167	0,392	0,343	9,167	0,874
09.12.2025 23	24,00	62,92	51,69	11,23	52,018	44,163	7,855	0,392	0,343	7,855	0,885
10.12.2025 23	24,00	60,76	50,02	10,74	48,893	39,072	9,821	0,392	0,343	9,821	0,894
11.12.2025 23	24,00	60,42	49,23	11,19	48,387	39,730	8,657	0,392	0,343	8,657	0,856
12.12.2025 23	24,00	60,58	49,72	10,86	48,497	39,796	8,701	0,392	0,343	8,701	0,846
13.12.2025 23	24,00	63,63	51,34	12,29	48,649	39,261	9,388	0,392	0,343	9,388	0,957
14.12.2025 23	24,00	75,54	59,41	16,13	48,415	40,284	8,131	0,392	0,343	8,131	1,130
15.12.2025 23	24,00	70,81	56,53	14,28	48,337	41,117	7,220	0,392	0,343	7,220	0,981
16.12.2025 23	24,00	69,00	55,23	13,77	48,235	41,231	7,004	0,392	0,343	7,004	0,946
17.12.2025 23	24,00	67,99	54,76	13,23	48,191	39,856	8,335	0,392	0,343	8,335	0,961
18.12.2025 23	24,00	63,52	51,41	12,11	48,391	40,296	8,095	0,392	0,343	8,095	0,888
19.12.2025 23	24,00	61,34	50,02	11,32	48,409	39,579	8,830	0,392	0,343	8,830	0,874
20.12.2025 23	24,00	61,01	49,58	11,43	48,403	39,779	8,624	0,392	0,343	8,624	0,870
Среднее	24,00	60,12	49,97	10,14	57,431	49,122	8,684	0,392	0,343	8,684	0,882
Итого	719,98				1752,041	1491,520	260,521			260,521	26,467

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.11.2025	9961,763	1153,863
20.12.2025	10211,019	1180,330

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru