

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.08.2026 по 20.09.2026

Потребитель: ТСЖ "Водолей"

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 9

Номер прибора: 1202541

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.08.2026 23	24,00	56,73	47,08	9,65	43,489	36,737	6,752	4,00	3,50	0,653
22.08.2026 23	24,00	56,08	46,70	9,38	44,423	36,389	8,034	4,00	3,50	0,695
23.08.2026 23	24,00	55,79	46,76	9,03	44,497	36,339	8,158	4,00	3,50	0,685
24.08.2026 23	24,00	55,04	46,86	8,18	48,609	41,384	7,225	4,00	3,50	0,648
25.08.2026 23	24,00	56,63	47,57	9,06	47,233	39,996	7,237	4,00	3,50	0,683
26.08.2026 23	24,00	58,76	49,21	9,55	47,610	40,105	7,505	4,00	3,50	0,730
27.08.2026 23	24,00	58,76	49,45	9,31	49,378	42,676	6,702	4,00	3,50	0,705
28.08.2026 23	23,95	58,25	49,61	8,64	46,224	39,776	6,448	4,00	3,50	0,638
29.08.2026 23	24,00	58,56	51,53	7,03	61,034	54,128	6,906	4,00	3,50	0,696
30.08.2026 23	24,00	57,59	50,74	6,85	61,841	54,530	7,311	4,00	3,50	0,703
31.08.2026 23	24,00	57,02	49,63	7,39	54,999	47,459	7,541	4,00	3,50	0,687
01.09.2026 23	24,00	54,88	47,08	7,80	47,736	40,524	7,212	4,00	3,50	0,625
02.09.2026 23	24,00	55,56	47,70	7,86	50,770	43,785	6,985	4,00	3,50	0,646
03.09.2026 23	24,00	54,30	46,12	8,18	47,851	39,718	8,133	4,00	3,50	0,670
04.09.2026 23	24,00	56,11	47,95	8,16	53,255	45,491	7,764	4,00	3,50	0,712
05.09.2026 23	24,00	56,16	47,96	8,20	52,060	45,936	6,124	4,00	3,50	0,643
06.09.2026 23	24,00	55,35	47,37	7,98	52,180	44,300	7,880	4,00	3,50	0,694
07.09.2026 23	24,00	54,97	46,90	8,07	52,081	44,603	7,478	4,00	3,50	0,680
08.09.2026 23	24,00	54,74	46,47	8,27	51,788	43,697	8,091	4,00	3,50	0,707
09.09.2026 23	24,00	54,34	46,04	8,30	51,534	43,537	7,997	4,00	3,50	0,700
10.09.2026 23	23,97	53,90	45,88	8,02	42,045	34,804	7,240	4,00	3,50	0,584
11.09.2026 23	24,00	58,95	49,42	9,53	52,636	45,882	6,754	4,00	3,50	0,747
12.09.2026 23	24,00	58,83	49,44	9,39	53,001	44,992	8,009	4,00	3,50	0,792
13.09.2026 23	24,00	58,71	49,55	9,16	53,756	46,797	6,959	4,00	3,50	0,747
14.09.2026 23	24,00	58,05	49,13	8,92	53,989	47,307	6,682	4,00	3,50	0,723
15.09.2026 23	24,00	59,27	49,98	9,29	53,741	47,096	6,645	4,00	3,50	0,743
16.09.2026 23	24,00	55,28	47,97	7,31	41,902	36,215	5,687	4,00	3,50	0,509
17.09.2026 23	24,00	22,31	23,39	-1,08	4,243	2,790	1,454	4,00	3,50	0,015
18.09.2026 23	24,00	21,97	23,19	-1,22	3,163	2,703	0,460	4,00	3,50	0,002
19.09.2026 23	24,00	21,02	21,58	-0,56	16,128	14,006	2,122	4,00	3,50	0,016
20.09.2026 23	24,00	30,38	26,99	3,39	50,781	38,765	12,016	4,00	3,50	0,374
Среднее	24,00	52,40	45,01	7,39	46,257	39,434	6,823	4,00	3,50	0,608
Итого	743,92				1433,978	1222,467	211,510			18,852

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.08.2026	110454,888	91332,168	18457,858	1630,915
20.09.2026	111888,866	92554,635	18661,758	1649,766

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru