

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 3

Номер прибора: 1414222

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.10.2025 23	24,00	51,98	49,33	2,65	12,930	5,000	7,930	9,173	8,914	7,930	0,341
22.10.2025 23	24,00	51,85	49,46	2,39	11,880	5,227	6,653	9,231	8,968	6,653	0,287
23.10.2025 23	24,00	52,71	50,46	2,25	12,550	5,377	7,173	9,225	8,965	7,173	0,315
24.10.2025 23	24,00	54,42	52,08	2,34	12,470	5,406	7,064	9,244	8,981	7,064	0,322
25.10.2025 23	24,00	54,66	52,20	2,46	12,170	5,154	7,016	9,305	9,041	7,016	0,322
26.10.2025 23	24,00	53,67	51,24	2,43	11,790	5,093	6,697	9,306	9,050	6,697	0,300
27.10.2025 23	24,00	52,99	50,62	2,37	12,010	4,973	7,037	9,316	9,060	7,037	0,310
28.10.2025 23	24,00	53,89	52,06	1,83	15,420	7,060	8,360	9,470	9,161	8,360	0,375
29.10.2025 23	24,00	38,22	35,27	2,95	15,980	7,584	8,396	9,613	9,282	8,396	0,223
30.10.2025 23	24,00	54,13	52,77	1,36	19,080	8,990	10,090	9,698	9,333	10,090	0,459
31.10.2025 23	24,00	61,07	59,42	1,65	18,290	8,630	9,660	9,487	9,141	9,660	0,497
01.11.2025 23	24,00	56,71	55,15	1,56	17,060	8,240	8,820	9,303	8,967	8,820	0,417
02.11.2025 23	23,68	60,33	58,57	1,76	17,390	8,110	9,280	8,881	8,539	9,280	0,475
03.11.2025 23	24,00	61,98	60,20	1,78	18,010	8,610	9,400	9,488	9,140	9,400	0,497
04.11.2025 23	24,00	63,08	61,39	1,69	19,540	9,330	10,210	9,805	9,435	10,210	0,546
05.11.2025 23	24,00	61,94	60,30	1,64	18,690	9,120	9,570	9,655	9,292	9,570	0,503
06.11.2025 23	24,00	61,68	60,13	1,55	19,350	9,400	9,950	9,808	9,436	9,950	0,519
07.11.2025 23	24,00	55,28	53,97	1,31	18,710	9,230	9,480	9,744	9,378	9,480	0,434
08.11.2025 23	24,00	56,07	54,75	1,32	19,280	9,170	10,110	9,707	9,345	10,110	0,474
09.11.2025 23	24,00	57,63	56,23	1,40	19,300	9,190	10,110	9,708	9,341	10,110	0,492
10.11.2025 23	24,00	57,36	55,98	1,38	19,340	9,240	10,100	9,753	9,395	10,100	0,488
11.11.2025 23	24,00	55,91	54,59	1,32	19,360	9,250	10,110	9,711	9,355	10,110	0,474
12.11.2025 23	24,00	58,76	57,32	1,44	18,810	9,320	9,490	9,748	9,386	9,490	0,471
13.11.2025 23	24,00	55,75	54,45	1,30	19,640	9,210	10,430	9,759	9,396	10,430	0,486
14.11.2025 23	24,00	55,84	54,53	1,31	20,090	9,410	10,680	9,740	9,377	10,680	0,500
15.11.2025 23	24,00	54,45	53,17	1,28	21,100	9,020	12,080	9,701	9,344	12,080	0,548
16.11.2025 23	24,00	54,75	53,42	1,33	19,720	8,900	10,820	9,672	9,319	10,820	0,496
17.11.2025 23	24,00	55,98	54,65	1,33	19,240	9,010	10,230	9,709	9,345	10,230	0,480
18.11.2025 23	24,00	56,68	55,34	1,34	19,560	9,280	10,280	9,852	9,492	10,280	0,486
19.11.2025 23	24,00	54,06	52,74	1,32	19,320	8,630	10,690	9,512	9,179	10,690	0,477
20.11.2025 23	24,00	54,87	53,53	1,34	19,700	8,943	10,757	9,661	9,309	10,757	0,490
Среднее	23,99	55,76	54,04	1,72	17,348	8,036	9,312	9,548	9,215	9,312	0,436
Итого	743,68				537,780	249,107	288,673			288,673	13,505

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.10.2025 23	10965,141	10421,106	27,389
20.11.2025 23	11502,921	10670,213	40,894

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1