

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 3

Номер прибора: 1414222

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	20,77	21,45	-0,68	2,097	2,196	-0,099	0,600	0,550	-0,004	-0,004
22.11.2025 23	24,00	23,56	21,86	1,70	17,317	17,935	-0,618	0,600	0,550	0,060	0,058
23.11.2025 23	24,00	32,65	26,94	5,71	45,871	45,351	0,520	0,600	0,550	0,261	0,258
24.11.2025 23	24,00	32,56	26,85	5,71	43,982	43,559	0,423	0,600	0,550	0,251	0,248
25.11.2025 23	24,00	30,32	25,36	4,96	27,863	27,807	0,056	0,600	0,550	0,147	0,147
26.11.2025 23	24,00	21,53	19,78	1,75	0,099	0,100	-0,001	0,600	0,550	0,000	0,000
27.11.2025 23	24,00	32,60	26,46	6,14	19,683	19,391	0,292	0,600	0,550	0,267	0,265
28.11.2025 23	24,00	39,67	32,70	6,97	36,305	35,780	0,525	0,600	0,550	0,425	0,423
29.11.2025 23	24,00	45,96	35,25	10,71	51,672	51,097	0,575	0,600	0,550	0,563	0,558
30.11.2025 23	23,92	49,01	36,34	12,67	51,519	50,982	0,537	0,600	0,550	0,635	0,628
01.12.2025 23	24,00	44,17	34,25	9,92	36,210	36,186	0,024	0,600	0,550	0,440	0,439
02.12.2025 23	24,00	45,68	34,57	11,11	34,968	35,675	-0,707	0,600	0,550	0,512	0,522
03.12.2025 23	24,00	55,70	41,05	14,65	53,615	54,560	-0,945	0,600	0,550	0,784	0,798
04.12.2025 23	24,00	54,87	40,64	14,23	55,115	54,866	0,249	0,600	0,550	0,783	0,779
05.12.2025 23	24,00	55,13	40,69	14,44	55,996	55,361	0,635	0,600	0,550	0,807	0,798
06.12.2025 23	24,00	55,78	41,33	14,45	57,062	56,538	0,524	0,600	0,550	0,824	0,816
07.12.2025 23	24,00	55,12	41,23	13,89	58,066	57,730	0,336	0,600	0,550	0,805	0,801
08.12.2025 23	24,00	55,61	41,69	13,92	59,432	58,810	0,622	0,600	0,550	0,826	0,818
09.12.2025 23	24,00	55,44	41,88	13,56	60,916	60,294	0,622	0,600	0,550	0,824	0,816
10.12.2025 23	24,00	55,37	42,05	13,32	61,903	61,083	0,820	0,600	0,550	0,824	0,813
11.12.2025 23	24,00	55,06	41,79	13,27	62,210	61,684	0,526	0,600	0,550	0,824	0,817
12.12.2025 23	24,00	54,73	41,54	13,19	62,218	61,392	0,826	0,600	0,550	0,820	0,809
13.12.2025 23	24,00	57,00	42,64	14,36	63,622	62,753	0,869	0,600	0,550	0,915	0,902
14.12.2025 23	24,00	66,56	48,11	18,45	66,241	65,475	0,766	0,600	0,550	1,222	1,208
15.12.2025 23	24,00	62,82	46,20	16,62	65,198	64,540	0,658	0,600	0,550	1,084	1,073
16.12.2025 23	24,00	61,35	44,83	16,52	64,072	63,489	0,583	0,600	0,550	1,057	1,047
17.12.2025 23	24,00	60,76	44,78	15,98	64,483	63,786	0,697	0,600	0,550	1,030	1,019
18.12.2025 23	24,00	57,26	42,57	14,69	62,830	61,863	0,967	0,600	0,550	0,922	0,907
19.12.2025 23	24,00	55,76	41,73	14,03	61,202	60,595	0,607	0,600	0,550	0,857	0,849
20.12.2025 23	24,00	55,37	41,26	14,11	61,213	60,507	0,706	0,600	0,550	0,863	0,853
Среднее	24,00	48,27	36,93	11,35	48,766	48,380	0,387	0,600	0,550	0,654	0,649
Итого	719,92				1462,980	1451,385	11,595			19,629	19,466

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.11.2025 23	47771,218	46990,155	642,150	630,749
20.12.2025 23	49234,198	48441,540	661,779	650,216

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru