

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 3

Номер прибора: 1414222

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	55,10	41,38	13,72	60,533	62,487	-1,954	0,600	0,550	0,824	0,855
22.02.2026 23	24,00	52,82	39,77	13,05	57,637	58,159	-0,522	0,600	0,550	0,750	0,757
23.02.2026 23	24,00	52,57	39,19	13,38	55,867	56,485	-0,618	0,600	0,550	0,746	0,754
24.02.2026 23	24,00	53,44	39,96	13,48	58,015	58,254	-0,239	0,600	0,550	0,780	0,783
25.02.2026 23	24,00	51,90	38,96	12,94	57,071	56,788	0,283	0,600	0,550	0,738	0,734
26.02.2026 23	24,00	52,64	38,85	13,79	55,668	55,599	0,069	0,600	0,550	0,767	0,766
27.02.2026 23	24,00	55,45	40,26	15,19	56,480	56,164	0,316	0,600	0,550	0,856	0,852
28.02.2026 23	24,00	54,22	40,04	14,18	59,473	59,245	0,228	0,600	0,550	0,840	0,836
01.03.2026 23	24,00	55,29	40,85	14,44	60,329	59,921	0,408	0,600	0,550	0,865	0,859
02.03.2026 23	23,83	53,17	39,60	13,57	58,318	57,765	0,553	0,600	0,550	0,790	0,782
03.03.2026 23	24,00	44,86	35,35	9,51	39,099	40,413	-1,314	0,600	0,550	0,526	0,544
04.03.2026 23	24,00	56,23	41,28	14,95	57,934	59,514	-1,580	0,600	0,550	0,865	0,889
05.03.2026 23	24,00	55,39	40,95	14,44	56,378	58,627	-2,249	0,600	0,550	0,814	0,846
06.03.2026 23	24,00	54,01	39,64	14,37	54,842	57,171	-2,329	0,600	0,550	0,786	0,820
07.03.2026 23	24,00	56,71	41,39	15,32	57,827	59,611	-1,784	0,600	0,550	0,877	0,905
08.03.2026 23	24,00	58,71	42,66	16,05	59,935	60,573	-0,638	0,600	0,550	0,951	0,962
09.03.2026 23	24,00	59,29	43,35	15,94	61,877	61,544	0,333	0,600	0,550	0,978	0,974
10.03.2026 23	24,00	55,77	41,09	14,68	59,527	59,221	0,306	0,600	0,550	0,868	0,864
11.03.2026 23	24,00	55,12	41,13	13,99	60,433	60,013	0,420	0,600	0,550	0,840	0,834
12.03.2026 23	24,00	53,36	40,73	12,63	52,736	52,568	0,168	0,600	0,550	0,735	0,732
13.03.2026 23	24,00	41,95	33,30	8,65	32,665	33,266	-0,601	0,600	0,550	0,485	0,493
14.03.2026 23	24,00	55,90	41,82	14,08	58,931	60,294	-1,363	0,600	0,550	0,824	0,843
15.03.2026 23	24,00	54,13	41,08	13,05	59,079	60,012	-0,933	0,600	0,550	0,767	0,779
16.03.2026 23	24,00	53,94	40,92	13,02	58,001	58,629	-0,628	0,600	0,550	0,753	0,761
17.03.2026 23	24,00	53,71	40,49	13,22	56,527	57,249	-0,722	0,600	0,550	0,745	0,755
18.03.2026 23	24,00	53,12	39,91	13,21	56,145	57,061	-0,916	0,600	0,550	0,733	0,746
19.03.2026 23	23,78	55,13	41,76	13,37	58,551	58,601	-0,050	0,600	0,550	0,776	0,777
20.03.2026 23	24,00	54,12	40,88	13,24	56,221	55,654	0,567	0,600	0,550	0,741	0,733
Среднее	23,99	53,86	40,24	13,62	56,289	56,817	-0,528	0,600	0,550	0,786	0,794
Итого	671,62				1576,099	1590,888	-14,789			22,020	22,235

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.02.2026 23	52655,059	51646,266	715,722	700,460
20.03.2026 23	54231,158	53237,154	737,742	722,695

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru