

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 3

Номер прибора: 1414222

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	52,16	23,79	28,37	6,040	0,000	6,040	0,950	0,861	6,040	0,259
22.02.2026 23	24,00	50,03	23,56	26,47	6,730	0,000	6,730	0,947	0,849	6,730	0,280
23.02.2026 23	24,00	49,12	23,58	25,54	6,130	0,000	6,130	0,954	0,865	6,130	0,250
24.02.2026 23	24,00	50,81	23,93	26,88	6,270	0,000	6,270	0,950	0,863	6,270	0,265
25.02.2026 23	24,00	48,88	23,74	25,14	5,690	0,000	5,690	0,951	0,849	5,690	0,231
26.02.2026 23	24,00	50,55	23,03	27,52	6,410	0,000	6,410	0,958	0,840	6,410	0,268
27.02.2026 23	24,00	52,76	23,01	29,75	6,390	0,000	6,390	0,948	0,856	6,390	0,286
28.02.2026 23	24,00	51,59	22,77	28,82	5,430	0,000	5,430	0,953	0,852	5,430	0,233
01.03.2026 23	24,00	52,33	22,93	29,40	6,040	0,000	6,040	0,950	0,862	6,040	0,268
02.03.2026 23	23,83	49,87	22,88	26,99	5,340	0,000	5,340	0,919	0,839	5,340	0,226
03.03.2026 23	24,00	50,68	22,46	28,22	5,630	0,000	5,630	0,954	0,858	5,630	0,241
04.03.2026 23	24,00	53,25	22,85	30,40	6,240	0,000	6,240	0,949	0,844	6,240	0,281
05.03.2026 23	24,00	52,91	23,41	29,50	6,410	0,000	6,410	0,948	0,865	6,410	0,271
06.03.2026 23	24,00	50,76	22,79	27,97	5,740	0,000	5,740	0,948	0,849	5,740	0,247
07.03.2026 23	24,00	54,08	22,83	31,25	6,940	0,000	6,940	0,944	0,848	6,940	0,308
08.03.2026 23	24,00	55,14	23,15	31,99	5,830	0,000	5,830	0,952	0,857	5,830	0,269
09.03.2026 23	24,00	56,75	23,48	33,27	5,950	0,000	5,950	0,947	0,855	5,950	0,278
10.03.2026 23	24,00	53,22	23,70	29,52	5,880	0,000	5,880	0,947	0,860	5,880	0,260
11.03.2026 23	24,00	53,06	23,80	29,26	6,610	0,000	6,610	0,945	0,851	6,610	0,288
12.03.2026 23	24,00	52,99	23,91	29,08	6,000	0,000	6,000	0,946	0,843	6,000	0,260
13.03.2026 23	24,00	42,68	21,57	21,11	6,770	0,000	6,770	0,912	0,832	6,770	0,238
14.03.2026 23	24,00	52,26	23,87	28,39	5,560	0,000	5,560	0,938	0,906	5,560	0,237
15.03.2026 23	24,00	49,11	24,30	24,81	6,940	0,000	6,940	0,934	0,868	6,940	0,289
16.03.2026 23	24,00	50,22	24,76	25,46	5,710	0,000	5,710	0,938	0,870	5,710	0,239
17.03.2026 23	24,00	50,61	24,85	25,76	5,720	0,000	5,720	0,935	0,849	5,720	0,238
18.03.2026 23	24,00	50,96	24,47	26,49	5,840	0,000	5,840	0,944	0,839	5,840	0,241
19.03.2026 23	23,78	54,30	24,74	29,56	5,850	0,000	5,850	0,908	0,838	5,850	0,265
20.03.2026 23	24,00	55,57	25,21	30,36	5,310	0,000	5,310	0,967	0,859	5,310	0,247
Среднее	23,99	51,67	23,55	28,12	6,050	0,000	6,050	0,944	0,855	6,050	0,259
Итого	671,62				169,400	0,000	169,400			169,400	7,264

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.02.2026 23	12458,552	10960,266	70,890
20.03.2026 23	12627,952	10960,266	78,154

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1