

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 3

Номер прибора: 1414222

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	
21.04.2026 23	24,00	53,81	18,59	35,22	6,260	0,000	6,260	9,44	8,89	0,289
22.04.2026 23	24,00	51,52	18,06	33,46	5,720	0,000	5,720	9,46	8,90	0,253
23.04.2026 23	24,00	52,35	17,31	35,04	5,800	0,000	5,800	9,46	8,98	0,256
24.04.2026 23	24,00	49,40	16,94	32,46	6,010	0,000	6,010	9,45	8,93	0,248
25.04.2026 23	24,00	48,68	16,52	32,16	7,400	0,000	7,400	9,45	9,00	0,307
26.04.2026 23	24,00	50,47	16,54	33,93	6,970	0,000	6,970	9,48	8,98	0,297
27.04.2026 23	24,00	49,61	16,63	32,98	5,920	0,000	5,920	9,42	8,94	0,251
28.04.2026 23	24,00	49,53	16,28	33,25	5,540	0,000	5,540	9,44	8,95	0,233
29.04.2026 23	24,00	50,16	16,60	33,56	6,440	0,000	6,440	9,44	8,99	0,274
30.04.2026 23	24,00	50,46	16,73	33,73	6,300	0,000	6,300	9,43	8,98	0,265
01.05.2026 23	24,00	50,76	16,79	33,97	6,870	0,000	6,870	9,49	8,97	0,297
02.05.2026 23	24,00	48,23	16,05	32,18	5,760	0,000	5,760	9,44	8,95	0,235
03.05.2026 23	24,00	48,71	15,87	32,84	5,370	0,000	5,370	9,43	9,03	0,226
04.05.2026 23	23,32	49,30	16,01	33,29	5,670	0,000	5,670	9,51	9,02	0,231
05.05.2026 23	24,00	50,53	16,17	34,36	5,870	0,000	5,870	9,42	8,97	0,252
06.05.2026 23	24,00	49,88	16,41	33,47	5,890	0,000	5,890	9,42	8,99	0,253
07.05.2026 23	22,33	50,59	16,68	33,91	5,400	0,000	5,400	9,38	8,98	0,230
08.05.2026 23	23,97	50,48	16,76	33,72	5,600	0,000	5,600	9,21	8,61	0,246
09.05.2026 23	24,00	51,67	17,00	34,67	5,710	0,000	5,710	9,43	8,94	0,254
10.05.2026 23	24,00	51,52	17,36	34,16	4,640	0,000	4,640	9,42	8,97	0,208
11.05.2026 23	24,00	50,67	17,85	32,82	4,720	0,000	4,720	9,33	8,97	0,208
12.05.2026 23	24,00	51,48	18,22	33,26	5,340	0,000	5,340	9,43	8,97	0,233
13.05.2026 23	24,00	51,21	18,86	32,35	5,310	0,000	5,310	9,46	9,08	0,232
14.05.2026 23	23,90	51,48	19,07	32,41	5,450	0,000	5,450	9,43	8,90	0,243
15.05.2026 23	23,85	51,53	18,96	32,57	5,400	0,000	5,400	8,65	8,03	0,236
16.05.2026 23	24,00	50,28	18,80	31,48	5,670	0,000	5,670	9,49	8,82	0,238
17.05.2026 23	23,82	51,22	18,87	32,35	5,683	0,000	5,683	9,45	8,89	0,250
18.05.2026 23	24,00	51,15	18,81	32,34	5,010	0,000	5,010	9,38	8,75	0,219
19.05.2026 23	24,00	52,00	18,98	33,02	5,650	0,000	5,650	9,49	8,92	0,248
20.05.2026 23	24,00	53,61	19,19	34,42	6,160	0,000	6,160	9,45	8,84	0,280
Среднее	23,91	50,74	17,43	33,31	5,784	0,000	5,784	9,41	8,91	0,250
Итого	717,18				173,533	0,000	173,533			7,490

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.04.2026	12799,362	10960,266	1810,116	85,894
20.05.2026	12972,895	10960,266	1981,317	93,384

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru