

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.05.2026 по 20.06.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 3

Номер прибора: 1414222

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	
21.05.2026 23	24,00	53,71	19,20	34,51	6,050	0,000	6,050	9,44	8,92	0,271
22.05.2026 23	24,00	54,10	19,38	34,72	5,880	0,000	5,880	9,44	8,89	0,262
23.05.2026 23	23,75	54,56	19,49	35,07	5,460	0,000	5,460	9,08	8,52	0,246
24.05.2026 23	22,50	51,65	19,55	32,10	5,540	0,000	5,540	9,46	8,81	0,243
25.05.2026 23	19,23	52,08	20,01	32,07	5,680	0,000	5,680	9,37	8,20	0,236
26.05.2026 23	24,00	53,40	20,44	32,96	5,830	0,000	5,830	9,49	8,80	0,260
27.05.2026 23	24,00	53,23	20,64	32,59	6,030	0,000	6,030	9,49	8,78	0,266
28.05.2026 23	24,00	54,31	20,52	33,79	6,130	0,000	6,130	9,48	8,71	0,274
29.05.2026 23	24,00	51,61	20,08	31,53	5,730	0,000	5,730	9,41	8,62	0,240
30.05.2026 23	24,00	51,80	19,49	32,31	6,800	0,000	6,800	9,43	8,59	0,294
31.05.2026 23	24,00	49,36	18,84	30,52	6,640	0,000	6,640	9,46	8,67	0,275
01.06.2026 23	24,00	31,20	18,30	12,90	5,130	0,000	5,130	8,13	8,23	0,106
02.06.2026 23	22,90	17,30	17,60	-0,30	3,430	0,000	3,430	2,70	3,63	0,025
03.06.2026 23	24,00	17,56	17,55	0,01	3,230	0,000	3,230	2,90	2,80	0,025
04.06.2026 23	24,00	18,22	17,84	0,38	2,800	0,000	2,800	2,29	2,62	0,023
05.06.2026 23	24,00	18,71	18,06	0,65	2,610	0,000	2,610	2,05	2,16	0,023
06.06.2026 23	23,87	19,65	18,48	1,17	2,510	0,000	2,510	2,03	2,15	0,025
07.06.2026 23	24,00	20,22	19,04	1,18	2,450	0,000	2,450	1,99	2,14	0,025
08.06.2026 23	24,00	20,11	19,31	0,80	2,560	0,000	2,560	2,05	2,05	0,026
09.06.2026 23	24,00	20,34	19,48	0,86	2,750	0,000	2,750	2,95	2,22	0,028
10.06.2026 23	24,00	25,60	19,83	5,77	4,090	0,000	4,090	9,43	7,45	0,058
11.06.2026 23	24,00	44,73	20,46	24,27	4,260	0,000	4,260	9,49	8,70	0,153
12.06.2026 23	24,00	53,56	21,02	32,54	3,700	0,000	3,700	9,48	8,79	0,164
13.06.2026 23	24,00	54,33	21,46	32,87	4,380	0,000	4,380	9,51	8,84	0,196
14.06.2026 23	24,00	52,94	21,72	31,22	5,230	0,000	5,230	9,53	8,86	0,237
15.06.2026 23	24,00	51,93	21,81	30,12	3,830	0,024	3,806	9,56	8,81	0,166
16.06.2026 23	24,00	54,83	21,94	32,89	4,720	0,000	4,720	9,50	8,82	0,215
17.06.2026 23	24,00	53,88	22,00	31,88	3,350	0,000	3,350	9,50	8,81	0,148
18.06.2026 23	24,00	55,04	22,29	32,75	4,670	0,000	4,670	9,46	8,91	0,213
19.06.2026 23	24,00	55,19	22,75	32,44	4,020	0,000	4,020	9,50	9,01	0,187
20.06.2026 23	24,00	53,73	23,01	30,72	5,360	0,000	5,360	9,45	8,94	0,240
Среднее	23,75	42,54	20,05	22,49	4,544	0,001	4,543	7,58	7,08	0,166
Итого	736,25				140,850	0,024	140,826			5,153

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.05.2026	12972,895	10960,266	1981,317	93,384
20.06.2026	13113,745	10960,290	2120,576	98,537

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru