

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.06.2026 по 20.07.2026

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 3

Тип прибора: ТСРВ-043

Номер прибора: 1414222

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.06.2026 23	24,00	55,74	22,94	32,80	4,640	0,000	4,640	9,499	8,820	4,640	0,213
22.06.2026 23	24,00	56,24	22,71	33,53	5,050	0,000	5,050	9,518	8,695	5,050	0,234
23.06.2026 23	24,00	48,85	22,71	26,14	3,270	0,000	3,270	7,437	7,803	3,270	0,134
24.06.2026 23	24,00	56,19	23,22	32,97	4,350	0,000	4,350	9,506	8,286	4,350	0,205
25.06.2026 23	24,00	56,30	23,60	32,70	4,230	0,000	4,230	9,495	8,757	4,230	0,198
26.06.2026 23	24,00	53,10	23,86	29,24	3,650	0,000	3,650	8,203	8,063	3,650	0,157
27.06.2026 23	24,00	53,74	23,39	30,35	3,610	0,000	3,610	9,492	7,960	3,610	0,164
28.06.2026 23	24,00	54,65	23,27	31,38	5,030	0,000	5,030	9,474	8,539	5,030	0,228
29.06.2026 23	24,00	54,62	23,90	30,72	3,270	0,000	3,270	9,480	8,968	3,270	0,151
30.06.2026 23	24,00	54,79	23,81	30,98	3,560	0,000	3,560	9,549	8,688	3,560	0,162
01.07.2026 23	24,00	56,44	24,04	32,40	4,340	0,000	4,340	9,509	8,804	4,340	0,204
02.07.2026 23	23,78	54,84	24,14	30,70	4,754	0,000	4,754	9,506	8,747	4,754	0,222
03.07.2026 23	24,00	56,06	24,67	31,39	4,600	0,000	4,600	9,595	8,934	4,600	0,214
04.07.2026 23	24,00	54,77	25,10	29,67	4,420	0,000	4,420	9,526	9,051	4,420	0,201
05.07.2026 23	24,00	53,10	24,58	28,52	3,470	0,000	3,470	9,507	8,419	3,470	0,156
06.07.2026 23	24,00	55,05	23,94	31,11	3,900	0,000	3,900	9,417	8,227	3,900	0,177
07.07.2026 23	24,00	55,75	23,98	31,77	4,610	0,000	4,610	9,584	8,537	4,610	0,213
08.07.2026 23	24,00	54,26	23,99	30,27	4,510	0,000	4,510	9,546	8,538	4,510	0,203
09.07.2026 23	24,00	55,14	24,10	31,04	3,520	0,000	3,520	9,499	8,613	3,520	0,161
10.07.2026 23	23,63	54,83	24,28	30,55	3,820	0,000	3,820	9,365	8,614	3,820	0,176
11.07.2026 23	24,00	55,72	24,28	31,44	4,170	0,000	4,170	9,529	8,504	4,170	0,194
12.07.2026 23	24,00	55,94	24,21	31,73	4,570	0,000	4,570	9,517	8,474	4,570	0,215
13.07.2026 23	24,00	56,72	24,29	32,43	4,960	0,000	4,960	9,578	8,550	4,960	0,234
14.07.2026 23	24,00	55,24	24,66	30,58	4,560	0,000	4,560	9,521	8,726	4,560	0,212
15.07.2026 23	24,00	55,52	24,77	30,75	4,410	0,000	4,410	9,492	8,633	4,410	0,202
16.07.2026 23	24,00	55,79	24,73	31,06	4,800	0,000	4,800	9,517	8,549	4,800	0,223
17.07.2026 23	24,00	55,30	24,83	30,47	4,490	0,000	4,490	9,540	8,588	4,490	0,208
18.07.2026 23	24,00	56,28	24,65	31,63	4,820	0,000	4,820	9,499	8,429	4,820	0,226
19.07.2026 23	24,00	55,15	24,64	30,51	4,090	0,000	4,090	9,512	8,478	4,090	0,189
20.07.2026 23	24,00	55,66	24,76	30,90	4,810	0,000	4,810	9,560	8,562	4,810	0,223
Среднее	23,98	55,06	24,07	30,99	4,276	0,000	4,276	9,399	8,552	4,276	0,197
Итого	719,42				128,284	0,000	128,284			128,284	5,900

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.06.2026 23	13113,745	10960,290	98,537
20.07.2026 23	13242,029	10960,290	104,437

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1