

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.08.2026 по 20.09.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 3

Номер прибора: 1414222

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	
21.08.2026 23	23,93	48,04	24,84	23,20	4,970	0,000	4,970	9,05	8,03	0,197
22.08.2026 23	24,00	48,70	24,83	23,87	4,670	0,000	4,670	9,05	8,19	0,182
23.08.2026 23	24,00	48,46	25,14	23,32	4,190	0,000	4,190	9,11	8,49	0,165
24.08.2026 23	24,00	49,08	25,40	23,68	4,380	0,000	4,380	8,87	8,49	0,173
25.08.2026 23	23,32	49,45	25,45	24,00	4,540	0,000	4,540	9,11	8,37	0,184
26.08.2026 23	24,00	50,53	25,42	25,11	4,040	0,000	4,040	9,15	8,39	0,173
27.08.2026 23	23,60	52,17	25,70	26,47	2,992	0,000	2,992	9,11	8,62	0,128
28.08.2026 23	21,80	47,96	25,87	22,09	4,501	0,000	4,501	8,20	7,64	0,173
29.08.2026 23	24,00	47,10	25,73	21,37	4,340	0,000	4,340	9,75	8,00	0,168
30.08.2026 23	24,00	45,96	25,33	20,63	3,420	0,000	3,420	9,71	8,54	0,129
31.08.2026 23	24,00	46,61	25,09	21,52	3,590	0,000	3,590	8,84	8,45	0,134
01.09.2026 23	24,00	46,00	25,14	20,86	3,540	0,000	3,540	9,07	8,29	0,127
02.09.2026 23	24,00	44,41	25,24	19,17	2,240	0,000	2,240	7,78	7,58	0,082
03.09.2026 23	24,00	47,34	25,09	22,25	2,730	0,000	2,730	8,97	7,41	0,102
04.09.2026 23	24,00	49,79	24,98	24,81	3,420	0,000	3,420	9,53	8,24	0,138
05.09.2026 23	24,00	50,08	24,94	25,14	2,710	0,000	2,710	9,49	8,60	0,109
06.09.2026 23	24,00	49,22	25,02	24,20	3,400	0,000	3,400	9,52	8,75	0,135
07.09.2026 23	24,00	48,51	24,49	24,02	2,650	0,000	2,650	9,47	8,50	0,102
08.09.2026 23	24,00	47,68	23,78	23,90	3,510	0,000	3,510	9,54	8,42	0,136
09.09.2026 23	24,00	48,38	23,26	25,12	3,470	0,000	3,470	9,48	8,50	0,135
10.09.2026 23	24,00	45,59	22,92	22,67	3,760	0,000	3,760	8,36	7,75	0,140
11.09.2026 23	24,00	51,72	23,08	28,64	4,280	0,000	4,280	9,47	8,18	0,184
12.09.2026 23	24,00	51,32	23,34	27,98	3,140	0,000	3,140	9,55	8,69	0,131
13.09.2026 23	24,00	52,32	23,57	28,75	5,260	0,000	5,260	9,57	8,84	0,224
14.09.2026 23	24,00	50,72	23,63	27,09	2,180	0,000	2,180	9,55	8,80	0,093
15.09.2026 23	24,00	52,45	23,89	28,56	2,510	0,000	2,510	9,60	8,88	0,106
16.09.2026 23	24,00	44,16	23,55	20,61	2,750	0,000	2,750	8,89	8,49	0,072
17.09.2026 23	24,00	22,66	22,76	-0,10	4,290	0,000	4,290	3,92	5,81	0,053
18.09.2026 23	24,00	22,34	22,33	0,01	4,100	0,000	4,100	3,16	4,16	0,051
19.09.2026 23	24,00	22,29	22,37	-0,08	4,130	0,000	4,130	4,59	3,79	0,050
20.09.2026 23	24,00	28,53	22,43	6,10	6,790	0,000	6,790	9,39	6,67	0,144
Среднее	23,89	45,47	24,34	21,13	3,758	0,000	3,758	8,67	7,92	0,133
Итого	740,65				116,493	0,000	116,493			4,122

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.08.2026	13382,579	10960,290	2385,534	110,705
20.09.2026	13499,072	10960,290	2500,840	114,827

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru