

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 15

Номер прибора: 2102076

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	54,31	39,80	14,51	22,445	22,717	-0,272	0,690	0,641	0,312	0,316
22.03.2026 23	24,00	54,83	39,46	15,37	20,957	21,186	-0,229	0,690	0,641	0,312	0,315
23.03.2026 23	24,00	54,57	41,25	13,32	26,149	26,491	-0,342	0,690	0,641	0,347	0,352
24.03.2026 23	24,00	53,87	41,43	12,44	28,611	29,019	-0,408	0,690	0,641	0,345	0,350
25.03.2026 23	24,00	54,52	43,48	11,04	35,962	36,501	-0,539	0,690	0,641	0,388	0,394
26.03.2026 23	24,00	53,95	42,07	11,88	30,033	30,517	-0,484	0,690	0,641	0,356	0,362
27.03.2026 23	24,00	53,92	40,24	13,68	23,930	24,247	-0,317	0,690	0,641	0,318	0,322
28.03.2026 23	24,00	53,53	39,23	14,30	21,297	21,539	-0,242	0,690	0,641	0,301	0,304
29.03.2026 23	24,00	53,93	37,54	16,39	17,933	18,143	-0,210	0,690	0,641	0,263	0,266
30.03.2026 23	24,00	54,38	39,53	14,85	20,751	20,970	-0,219	0,690	0,641	0,307	0,310
31.03.2026 23	24,00	53,81	41,57	12,24	27,529	27,970	-0,441	0,690	0,641	0,334	0,339
01.04.2026 23	24,00	54,05	40,35	13,70	23,690	24,006	-0,316	0,690	0,641	0,298	0,302
02.04.2026 23	24,00	45,82	35,61	10,21	20,993	21,242	-0,249	0,690	0,641	0,195	0,197
03.04.2026 23	24,00	53,48	34,79	18,69	10,723	10,779	-0,056	0,690	0,641	0,197	0,198
04.04.2026 23	24,00	54,14	40,81	13,33	24,199	24,514	-0,315	0,690	0,641	0,317	0,321
05.04.2026 23	24,00	53,65	39,06	14,59	19,564	19,766	-0,202	0,690	0,641	0,273	0,276
06.04.2026 23	24,00	45,97	31,94	14,03	13,158	13,510	-0,352	0,690	0,641	0,157	0,162
07.04.2026 23	24,00	50,88	41,56	9,32	39,796	40,192	-0,396	0,690	0,641	0,331	0,334
08.04.2026 23	24,00	53,25	45,45	7,80	52,891	53,384	-0,493	0,690	0,641	0,413	0,417
09.04.2026 23	24,00	55,63	47,45	8,18	54,660	55,136	-0,476	0,690	0,641	0,446	0,450
10.04.2026 23	24,00	53,56	44,03	9,53	41,941	42,365	-0,424	0,690	0,641	0,376	0,380
11.04.2026 23	24,00	53,39	43,19	10,20	38,408	38,780	-0,372	0,690	0,641	0,361	0,364
12.04.2026 23	24,00	55,86	42,08	13,78	29,362	29,618	-0,256	0,690	0,641	0,338	0,340
13.04.2026 23	24,00	52,41	41,51	10,90	31,834	32,151	-0,317	0,690	0,641	0,314	0,317
14.04.2026 23	24,00	54,23	43,79	10,44	37,329	37,686	-0,357	0,690	0,641	0,367	0,371
15.04.2026 23	24,00	54,71	41,49	13,22	27,585	27,822	-0,237	0,690	0,641	0,324	0,326
16.04.2026 23	24,00	55,71	40,10	15,61	23,651	23,825	-0,174	0,690	0,641	0,295	0,297
17.04.2026 23	24,00	39,58	34,10	5,48	7,841	7,912	-0,071	0,690	0,641	0,120	0,120
Среднее	24,00	52,93	40,46	12,47	27,615	27,928	-0,313	0,690	0,641	0,311	0,314
Итого	672,00				773,222	781,988	-8,766			8,705	8,803

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	22661,956	21935,382	247,168	235,050
17.04.2026 23	23435,178	22717,370	255,873	243,853

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru