

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 7

Номер прибора: 1600740

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	54,90	36,98	17,92	0,474	22,317	-21,843	0,588	0,550	0,009	0,356
22.03.2026 23	24,00	53,85	36,61	17,24	0,443	19,671	-19,228	0,588	0,550	0,008	0,301
23.03.2026 23	24,00	55,11	39,99	15,12	0,429	28,476	-28,047	0,588	0,550	0,006	0,422
24.03.2026 23	24,00	54,37	39,50	14,87	0,394	31,966	-31,573	0,588	0,550	0,006	0,425
25.03.2026 23	24,00	54,94	40,61	14,33	0,431	34,468	-34,037	0,588	0,550	0,006	0,460
26.03.2026 23	24,00	54,41	39,40	15,01	0,418	28,613	-28,196	0,588	0,550	0,006	0,424
27.03.2026 23	24,00	54,36	36,62	17,74	0,442	21,522	-21,080	0,588	0,550	0,008	0,348
28.03.2026 23	24,00	53,58	36,40	17,18	0,426	20,669	-20,243	0,588	0,550	0,007	0,327
29.03.2026 23	24,00	51,16	35,13	16,03	0,411	20,710	-20,299	0,588	0,550	0,007	0,216
30.03.2026 23	24,00	55,06	37,89	17,17	0,431	22,419	-21,988	0,588	0,550	0,007	0,376
31.03.2026 23	24,00	54,20	39,34	14,86	0,421	27,877	-27,456	0,588	0,550	0,006	0,406
01.04.2026 23	24,00	54,52	37,53	16,99	0,408	25,573	-25,165	0,588	0,550	0,007	0,364
02.04.2026 23	24,00	39,65	32,93	6,72	0,360	27,366	-27,006	0,588	0,550	0,002	-0,024
03.04.2026 23	24,00	54,65	32,98	21,67	0,397	11,655	-11,258	0,588	0,550	0,009	0,238
04.04.2026 23	24,00	54,66	39,34	15,32	0,384	26,029	-25,645	0,588	0,550	0,006	0,399
05.04.2026 23	24,00	54,02	35,96	18,06	0,414	18,053	-17,639	0,588	0,550	0,007	0,299
06.04.2026 23	24,00	40,21	33,45	6,76	0,399	17,157	-16,758	0,588	0,550	0,003	-0,025
07.04.2026 23	24,00	50,94	39,50	11,44	0,429	39,276	-38,847	0,588	0,550	0,005	0,374
08.04.2026 23	24,00	53,95	44,77	9,18	0,412	58,262	-57,851	0,588	0,550	0,004	0,528
09.04.2026 23	24,00	55,75	44,96	10,79	0,417	56,132	-55,715	0,588	0,550	0,005	0,594
10.04.2026 23	24,00	53,39	40,69	12,70	0,396	42,202	-41,806	0,588	0,550	0,005	0,460
11.04.2026 23	24,00	53,41	39,92	13,49	0,397	39,138	-38,741	0,588	0,550	0,005	0,417
12.04.2026 23	24,00	53,47	39,10	14,37	0,400	32,126	-31,726	0,588	0,550	0,006	0,321
13.04.2026 23	24,00	53,32	39,82	13,50	0,353	34,633	-34,280	0,588	0,550	0,005	0,381
14.04.2026 23	24,00	54,28	41,72	12,56	0,416	41,538	-41,122	0,588	0,550	0,005	0,469
15.04.2026 23	24,00	54,19	38,99	15,20	0,395	32,106	-31,712	0,588	0,550	0,006	0,390
16.04.2026 23	24,00	53,56	38,16	15,40	0,399	29,268	-28,869	0,588	0,550	0,006	0,307
17.04.2026 23	24,00	36,17	38,02	-1,85	0,345	7,969	-7,624	0,588	0,550	-0,000	-0,027
Среднее	24,00	52,36	38,44	13,92	0,409	29,185	-28,777	0,588	0,550	0,006	0,340
Итого	672,00				11,440	817,193	-805,753			0,162	9,526

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.03.2026	15096,620	19696,259	229,967
20.04.2026	15108,060	20513,452	230,129

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru