

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 5

Номер прибора: 2102065

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	54,80	35,26	19,54	11,348	11,935	-0,587	0,690	0,641	0,212	0,222
22.03.2026 23	24,00	54,44	34,69	19,75	10,145	10,658	-0,513	0,690	0,641	0,200	0,210
23.03.2026 23	24,00	55,07	36,95	18,12	13,554	14,284	-0,730	0,690	0,641	0,245	0,258
24.03.2026 23	24,00	54,29	36,30	17,99	13,384	14,101	-0,717	0,690	0,641	0,233	0,245
25.03.2026 23	24,00	54,85	37,52	17,33	15,258	16,075	-0,817	0,690	0,641	0,256	0,269
26.03.2026 23	24,00	54,31	36,27	18,04	13,136	13,576	-0,440	0,690	0,641	0,236	0,245
27.03.2026 23	24,00	54,37	34,97	19,40	11,498	11,708	-0,210	0,690	0,641	0,218	0,222
28.03.2026 23	24,00	53,70	34,67	19,03	11,386	11,529	-0,143	0,690	0,641	0,215	0,218
29.03.2026 23	24,00	53,05	33,75	19,30	10,398	10,473	-0,075	0,690	0,641	0,191	0,191
30.03.2026 23	24,00	54,98	35,64	19,34	12,292	12,239	0,053	0,690	0,641	0,237	0,236
31.03.2026 23	24,00	54,18	37,12	17,06	15,976	15,815	0,161	0,690	0,641	0,270	0,268
01.04.2026 23	24,00	54,60	35,86	18,74	14,181	14,040	0,141	0,690	0,641	0,243	0,240
02.04.2026 23	24,00	40,12	31,58	8,54	12,979	12,890	0,089	0,690	0,641	0,147	0,145
03.04.2026 23	24,00	54,66	31,88	22,78	7,319	7,192	0,127	0,690	0,641	0,163	0,160
04.04.2026 23	24,00	54,70	37,41	17,29	16,066	16,095	-0,029	0,690	0,641	0,275	0,275
05.04.2026 23	24,00	54,27	35,19	19,08	12,100	12,103	-0,003	0,690	0,641	0,220	0,220
06.04.2026 23	24,00	38,53	35,83	2,70	9,854	9,878	-0,024	0,690	0,641	0,133	0,133
07.04.2026 23	24,00	51,19	38,52	12,67	25,838	25,881	-0,043	0,690	0,641	0,292	0,292
08.04.2026 23	24,00	53,76	45,03	8,73	49,622	49,644	-0,022	0,690	0,641	0,418	0,418
09.04.2026 23	24,00	55,88	42,56	13,32	28,722	28,652	0,070	0,690	0,641	0,372	0,371
10.04.2026 23	24,00	53,42	38,47	14,95	20,567	20,484	0,083	0,690	0,641	0,291	0,290
11.04.2026 23	24,00	53,64	39,01	14,63	23,244	23,174	0,070	0,690	0,641	0,308	0,307
12.04.2026 23	24,00	54,31	37,36	16,95	16,496	16,435	0,061	0,690	0,641	0,268	0,266
13.04.2026 23	24,00	52,24	36,87	15,37	18,602	18,523	0,079	0,690	0,641	0,261	0,259
14.04.2026 23	24,00	54,32	39,31	15,01	21,605	21,548	0,057	0,690	0,641	0,312	0,311
15.04.2026 23	24,00	54,09	36,51	17,58	15,011	14,940	0,071	0,690	0,641	0,252	0,251
16.04.2026 23	24,00	53,74	35,67	18,07	12,928	12,865	0,063	0,690	0,641	0,228	0,226
17.04.2026 23	24,00	37,55	38,32	-0,77	4,609	4,951	-0,342	0,690	0,641	0,087	0,080
Среднее	24,00	52,47	36,73	15,73	16,004	16,132	-0,128	0,690	0,641	0,242	0,244
Итого	672,00				448,118	451,688	-3,570			6,782	6,832

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	14703,312	15773,727	209,575	219,765
17.04.2026 23	15151,430	16225,415	216,357	226,597

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru