

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 3

Номер прибора: 1600736

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	56,56	40,36	16,20	24,537	27,141	-2,604	0,600	0,550	0,385	0,426
22.02.2026 23	24,00	54,27	40,83	13,44	30,573	33,816	-3,242	0,600	0,550	0,401	0,444
23.02.2026 23	24,00	54,26	41,65	12,61	33,365	36,899	-3,534	0,600	0,550	0,420	0,465
24.02.2026 23	24,00	54,31	40,86	13,45	29,717	32,798	-3,081	0,600	0,550	0,398	0,440
25.02.2026 23	24,00	53,61	39,34	14,27	26,293	29,045	-2,752	0,600	0,550	0,375	0,414
26.02.2026 23	24,00	53,99	39,00	14,99	24,749	27,490	-2,742	0,600	0,550	0,370	0,412
27.02.2026 23	24,00	57,47	40,58	16,89	24,640	27,389	-2,749	0,600	0,550	0,416	0,463
28.02.2026 23	24,00	55,84	39,75	16,09	25,065	27,802	-2,737	0,600	0,550	0,402	0,446
01.03.2026 23	24,00	56,29	40,04	16,25	24,978	27,708	-2,729	0,600	0,550	0,403	0,448
02.03.2026 23	24,00	53,59	39,51	14,08	27,018	29,799	-2,781	0,600	0,550	0,379	0,418
03.03.2026 23	24,00	54,10	39,91	14,19	27,445	30,283	-2,838	0,600	0,550	0,388	0,429
04.03.2026 23	24,00	56,68	40,71	15,97	26,542	29,373	-2,830	0,600	0,550	0,421	0,466
05.03.2026 23	24,00	55,43	40,45	14,98	27,109	29,992	-2,882	0,600	0,550	0,407	0,451
06.03.2026 23	24,00	55,24	40,07	15,17	26,549	29,381	-2,832	0,600	0,550	0,402	0,446
07.03.2026 23	24,00	56,86	41,08	15,78	28,161	31,118	-2,958	0,600	0,550	0,434	0,480
08.03.2026 23	24,00	58,60	42,62	15,98	30,256	33,482	-3,226	0,600	0,550	0,475	0,526
09.03.2026 23	24,00	59,04	42,62	16,42	29,205	32,485	-3,280	0,600	0,550	0,466	0,519
10.03.2026 23	24,00	55,43	41,08	14,35	30,091	33,638	-3,548	0,600	0,550	0,421	0,472
11.03.2026 23	24,00	54,61	39,99	14,62	27,562	30,839	-3,277	0,600	0,550	0,389	0,436
12.03.2026 23	24,00	55,08	39,35	15,73	25,843	28,878	-3,035	0,600	0,550	0,379	0,424
13.03.2026 23	24,00	57,10	40,37	16,73	25,437	28,358	-2,921	0,600	0,550	0,392	0,438
14.03.2026 23	24,00	55,13	39,48	15,65	24,147	26,786	-2,639	0,600	0,550	0,366	0,406
15.03.2026 23	24,00	53,86	38,01	15,85	21,399	23,715	-2,316	0,600	0,550	0,320	0,355
16.03.2026 23	24,00	53,60	38,73	14,87	23,265	25,773	-2,508	0,600	0,550	0,343	0,380
17.03.2026 23	24,00	53,02	39,73	13,29	27,605	30,621	-3,015	0,600	0,550	0,360	0,401
18.03.2026 23	24,00	52,87	38,48	14,39	24,908	27,577	-2,669	0,600	0,550	0,331	0,367
19.03.2026 23	24,00	55,37	38,27	17,10	19,738	21,638	-1,900	0,600	0,550	0,328	0,360
20.03.2026 23	24,00	56,05	37,43	18,62	16,843	18,455	-1,612	0,600	0,550	0,311	0,342
Среднее	24,00	55,30	40,01	15,28	26,180	29,010	-2,830	0,600	0,550	0,389	0,431
Итого	672,00				733,039	812,278	-79,239			10,883	12,074

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.02.2026	16610,306	12669,134	296,370
20.03.2026	17343,346	13481,412	307,253

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru