

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 3

Номер прибора: 1600736

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	55,17	38,58	16,59	21,066	23,135	-2,069	0,600	0,550	0,341	0,375
22.03.2026 23	24,00	55,71	37,93	17,78	18,760	20,616	-1,856	0,600	0,550	0,331	0,364
23.03.2026 23	24,00	55,18	38,89	16,29	21,483	23,644	-2,160	0,600	0,550	0,348	0,383
24.03.2026 23	24,00	54,55	40,19	14,36	26,398	29,129	-2,731	0,600	0,550	0,368	0,406
25.03.2026 23	24,00	55,03	40,44	14,59	26,500	29,254	-2,754	0,600	0,550	0,377	0,417
26.03.2026 23	24,00	54,51	39,32	15,19	24,023	26,152	-2,128	0,600	0,550	0,364	0,397
27.03.2026 23	24,00	54,62	38,44	16,18	21,842	23,284	-1,442	0,600	0,550	0,352	0,376
28.03.2026 23	24,00	54,39	37,87	16,52	21,083	22,137	-1,055	0,600	0,550	0,347	0,365
29.03.2026 23	24,00	55,11	38,67	16,44	23,073	23,974	-0,901	0,600	0,550	0,361	0,375
30.03.2026 23	24,00	55,17	37,52	17,65	20,158	20,367	-0,209	0,600	0,550	0,353	0,357
31.03.2026 23	24,00	54,30	39,08	15,22	26,199	26,124	0,075	0,600	0,550	0,396	0,396
01.04.2026 23	24,00	54,91	39,28	15,63	26,490	26,367	0,124	0,600	0,550	0,398	0,396
02.04.2026 23	24,00	45,94	37,28	8,66	41,769	41,583	0,186	0,600	0,550	0,306	0,305
03.04.2026 23	24,00	55,37	36,71	18,66	17,876	17,699	0,176	0,600	0,550	0,333	0,330
04.04.2026 23	24,00	54,74	38,73	16,01	24,255	24,292	-0,037	0,600	0,550	0,386	0,387
05.04.2026 23	24,00	54,60	38,22	16,38	22,581	22,670	-0,089	0,600	0,550	0,366	0,368
06.04.2026 23	24,00	39,64	37,66	1,98	15,529	15,848	-0,319	0,600	0,550	0,210	0,216
07.04.2026 23	24,00	51,28	39,66	11,62	35,618	35,684	-0,066	0,600	0,550	0,399	0,400
08.04.2026 23	24,00	54,06	42,48	11,58	42,017	41,995	0,023	0,600	0,550	0,486	0,487
09.04.2026 23	24,00	55,77	43,62	12,15	42,049	41,951	0,099	0,600	0,550	0,508	0,507
10.04.2026 23	24,00	53,93	40,53	13,40	33,916	33,755	0,161	0,600	0,550	0,430	0,429
11.04.2026 23	24,00	54,07	40,05	14,02	32,643	32,429	0,214	0,600	0,550	0,428	0,426
12.04.2026 23	24,00	56,52	39,94	16,58	27,641	27,398	0,243	0,600	0,550	0,422	0,418
13.04.2026 23	24,00	53,80	39,10	14,70	27,423	27,147	0,275	0,600	0,550	0,371	0,367
14.04.2026 23	24,00	54,71	41,24	13,47	34,686	34,372	0,315	0,600	0,550	0,447	0,443
15.04.2026 23	24,00	55,60	40,04	15,56	30,029	29,823	0,207	0,600	0,550	0,426	0,424
16.04.2026 23	24,00	56,90	39,24	17,66	25,740	25,542	0,198	0,600	0,550	0,395	0,393
17.04.2026 23	24,00	39,25	38,49	0,76	8,648	8,856	-0,208	0,600	0,550	0,155	0,158
Среднее	24,00	53,39	39,26	14,13	26,411	26,972	-0,562	0,600	0,550	0,372	0,381
Итого	672,00				739,496	755,225	-15,729			10,404	10,667

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.03.2026	17343,346	13481,412	307,253
20.04.2026	18082,842	14236,638	317,658

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru