

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 1

Номер прибора: 1600952

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	13,00	45,62	32,52	13,10	7,271	7,731	-0,460	6,118	5,608	0,118	0,125
22.11.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.11.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
24.11.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
25.11.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
26.11.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27.11.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28.11.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
29.11.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30.11.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01.12.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02.12.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03.12.2025 23	9,28	48,95	41,87	7,08	23,398	26,038	-2,640	6,118	5,608	0,166	0,240
04.12.2025 23	23,63	47,31	40,19	7,12	54,487	60,788	-6,301	6,118	5,608	0,387	0,432
05.12.2025 23	24,00	47,16	40,13	7,03	55,339	61,689	-6,351	6,118	5,608	0,388	0,433
06.12.2025 23	24,00	47,25	40,29	6,96	57,075	63,590	-6,514	6,118	5,608	0,397	0,443
07.12.2025 23	24,00	49,56	40,79	8,77	50,004	55,873	-5,869	6,118	5,608	0,429	0,479
08.12.2025 23	24,00	53,35	43,35	10,00	49,560	55,466	-5,907	6,118	5,608	0,491	0,550
09.12.2025 23	24,00	52,83	43,04	9,79	48,995	54,817	-5,821	6,118	5,608	0,477	0,535
10.12.2025 23	24,00	53,10	39,49	13,61	33,241	36,918	-3,677	6,118	5,608	0,401	0,445
11.12.2025 23	24,00	53,27	36,09	17,18	20,553	22,427	-1,874	6,118	5,608	0,353	0,386
12.12.2025 23	24,00	52,76	32,32	20,44	16,357	18,002	-1,645	6,118	5,608	0,254	0,284
13.12.2025 23	24,00	56,04	43,66	12,38	45,074	49,984	-4,909	6,118	5,608	0,555	0,616
14.12.2025 23	24,00	64,56	48,82	15,74	44,807	50,566	-5,759	6,118	5,608	0,705	0,796
15.12.2025 23	24,00	60,70	47,10	13,60	45,959	51,975	-6,016	6,118	5,608	0,624	0,707
16.12.2025 23	24,00	59,61	46,03	13,58	43,961	49,880	-5,919	6,118	5,608	0,597	0,677
17.12.2025 23	24,00	58,49	45,92	12,57	45,932	52,105	-6,173	6,118	5,608	0,572	0,650
18.12.2025 23	24,00	54,69	43,57	11,12	45,158	51,229	-6,071	6,118	5,608	0,501	0,569
19.12.2025 23	24,00	53,76	43,22	10,54	46,284	52,400	-6,116	6,118	5,608	0,486	0,551
20.12.2025 23	24,00	53,19	42,59	10,60	43,954	49,784	-5,830	6,118	5,608	0,464	0,526
Среднее	14,33	33,74	26,37	7,37	25,914	29,042	-3,128	3,875	3,552	0,279	0,315
Итого	429,92				777,409	871,261	-93,852			8,365	9,444

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.11.2025	8437,902	11404,193	203,892
20.12.2025	9215,312	12275,454	212,257

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru