

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 1

Номер прибора: 1600952

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	55,42	47,52	7,90	65,611	79,134	-13,523	0,600	0,550	0,518	0,624
22.03.2026 23	24,00	55,67	47,53	8,14	63,236	76,317	-13,081	0,600	0,550	0,513	0,620
23.03.2026 23	24,00	55,42	47,36	8,06	64,566	78,077	-13,510	0,600	0,550	0,520	0,629
24.03.2026 23	24,00	54,74	46,77	7,97	63,367	76,669	-13,302	0,600	0,550	0,504	0,611
25.03.2026 23	24,00	55,21	46,76	8,45	61,267	73,822	-12,555	0,600	0,550	0,517	0,623
26.03.2026 23	24,00	54,70	46,71	7,99	66,182	76,391	-10,209	0,600	0,550	0,529	0,610
27.03.2026 23	24,00	54,86	47,06	7,80	70,269	78,689	-8,420	0,600	0,550	0,547	0,612
28.03.2026 23	24,00	54,63	47,00	7,63	71,812	79,111	-7,300	0,600	0,550	0,547	0,603
29.03.2026 23	24,00	49,31	41,93	7,38	52,251	56,785	-4,533	0,600	0,550	0,428	0,466
30.03.2026 23	24,00	55,44	47,75	7,69	73,872	78,579	-4,706	0,600	0,550	0,568	0,604
31.03.2026 23	24,00	54,50	46,90	7,60	74,435	77,018	-2,582	0,600	0,550	0,565	0,585
01.04.2026 23	24,00	54,49	46,39	8,10	70,565	72,597	-2,032	0,600	0,550	0,560	0,577
02.04.2026 23	24,00	35,81	31,28	4,53	22,191	22,886	-0,695	0,600	0,550	0,190	0,196
03.04.2026 23	24,00	51,80	43,22	8,58	59,267	60,890	-1,623	0,600	0,550	0,514	0,529
04.04.2026 23	24,00	54,97	46,96	8,01	73,654	76,212	-2,558	0,600	0,550	0,590	0,610
05.04.2026 23	24,00	54,84	46,99	7,85	74,884	77,293	-2,409	0,600	0,550	0,587	0,606
06.04.2026 23	24,00	38,80	39,84	-1,04	26,424	28,077	-1,653	0,600	0,550	0,234	0,255
07.04.2026 23	24,00	51,40	43,68	7,72	65,126	67,216	-2,090	0,600	0,550	0,498	0,515
08.04.2026 23	24,00	54,09	44,30	9,79	55,463	57,534	-2,071	0,600	0,550	0,543	0,564
09.04.2026 23	24,00	55,88	45,85	10,03	57,553	59,672	-2,118	0,600	0,550	0,576	0,597
10.04.2026 23	24,00	53,91	44,98	8,93	60,737	62,842	-2,105	0,600	0,550	0,538	0,557
11.04.2026 23	24,00	54,21	45,36	8,85	63,156	65,261	-2,105	0,600	0,550	0,553	0,572
12.04.2026 23	24,00	53,20	43,68	9,52	48,801	50,404	-1,603	0,600	0,550	0,486	0,504
13.04.2026 23	24,00	54,01	44,86	9,15	55,692	57,462	-1,770	0,600	0,550	0,492	0,508
14.04.2026 23	24,00	54,86	45,80	9,06	63,156	65,229	-2,073	0,600	0,550	0,570	0,589
15.04.2026 23	24,00	55,75	47,13	8,62	68,910	71,030	-2,120	0,600	0,550	0,588	0,607
16.04.2026 23	24,00	53,99	45,56	8,43	61,720	63,514	-1,794	0,600	0,550	0,543	0,560
17.04.2026 23	24,00	35,58	33,52	2,06	21,843	22,520	-0,677	0,600	0,550	0,180	0,186
Среднее	24,00	52,41	44,74	7,67	59,858	64,687	-4,829	0,600	0,550	0,500	0,540
Итого	672,00				1676,011	1811,228	-135,217			13,997	15,122

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.03.2026	14190,195	18013,726	263,658
20.04.2026	15866,207	19824,955	277,655

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru