

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.11.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 39

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13946

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
01.11.2025 23	24,00	17,10	17,96	-0,86	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
02.11.2025 23	24,00	17,24	17,80	-0,55	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
03.11.2025 23	24,00	17,56	18,15	-0,58	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
04.11.2025 23	24,00	17,94	18,34	-0,40	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
05.11.2025 23	24,00	18,29	18,73	-0,44	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
06.11.2025 23	24,00	18,21	18,45	-0,25	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
07.11.2025 23	24,00	20,93	18,80	2,13	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
08.11.2025 23	24,00	18,74	19,08	-0,34	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
09.11.2025 23	24,00	17,88	19,12	-1,24	0,000	0,010	-0,010	6,000	5,500	0,000	-0,000
10.11.2025 23	24,00	17,86	18,64	-0,78	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
11.11.2025 23	24,00	19,11	17,73	1,38	0,000	0,010	-0,010	6,000	5,500	0,000	0,000
12.11.2025 23	24,00	18,60	18,67	-0,07	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
13.11.2025 23	24,00	16,67	17,80	-1,13	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
14.11.2025 23	24,00	16,53	16,92	-0,39	0,000	0,010	-0,010	6,000	5,500	0,000	-0,000
15.11.2025 23	24,00	16,37	17,28	-0,90	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
16.11.2025 23	24,00	17,11	17,27	-0,16	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
17.11.2025 23	24,00	16,02	17,66	-1,65	0,959	0,000	0,959	6,000	5,500	-0,001	-0,000
18.11.2025 23	23,99	34,79	44,76	-9,97	6,684	0,010	6,674	6,000	5,500	-0,053	-0,000
19.11.2025 23	24,00	34,13	45,22	-11,09	11,030	0,000	11,030	6,000	5,500	-0,119	-0,000
20.11.2025 23	24,00	30,82	46,26	-15,44	13,292	0,000	13,292	6,000	5,500	-0,194	-0,000
Среднее	24,00	20,09	22,23	-2,14	1,598	0,002	1,596	6,000	5,500	-0,018	0,000
Итого	479,99				31,964	0,040	31,924			-0,367	0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
01.11.2025	0,000	0,130	0,000
20.11.2025	31,964	0,170	-0,367

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.11.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 39

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13946

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
01.11.2025 23	24,00	17,96	17,10	0,86	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000	0,000
02.11.2025 23	24,00	17,80	17,24	0,55	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000	0,000
03.11.2025 23	24,00	18,15	17,56	0,58	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000	0,000
04.11.2025 23	24,00	18,34	17,94	0,40	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000	0,000
05.11.2025 23	24,00	18,73	18,29	0,44	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000	0,000
06.11.2025 23	24,00	18,45	18,21	0,25	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000	0,000
07.11.2025 23	24,00	18,80	20,93	-2,13	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000	-0,000
08.11.2025 23	24,00	19,08	18,74	0,34	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000	0,000
09.11.2025 23	24,00	19,12	17,88	1,24	0,000	0,010	-0,010	6,000	5,500	-0,000	0,000
10.11.2025 23	24,00	18,64	17,86	0,78	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000	0,000
11.11.2025 23	24,00	17,73	19,11	-1,38	0,000	0,010	-0,010	6,000	5,500	-0,000	-0,000
12.11.2025 23	24,00	18,67	18,60	0,07	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000	0,000
13.11.2025 23	24,00	17,80	16,67	1,13	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000	0,000
14.11.2025 23	24,00	16,92	16,53	0,39	0,000	0,010	-0,010	6,000	5,500	-0,000	0,000
15.11.2025 23	24,00	17,28	16,37	0,90	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000	0,000
16.11.2025 23	24,00	17,27	17,11	0,16	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000	0,000
17.11.2025 23	24,00	17,66	16,02	1,65	0,959	0,000	0,959	6,000	5,500	0,001	0,000
18.11.2025 23	23,99	44,76	34,79	9,97	6,684	0,010	6,674	6,000	5,500	0,053	0,000
19.11.2025 23	24,00	45,22	34,13	11,09	11,030	0,000	11,030	6,000	5,500	0,119	0,000
20.11.2025 23	24,00	46,26	30,82	15,44	13,292	0,000	13,292	6,000	5,500	0,194	0,000
Среднее	24,00	125,00	75,00	2,14	1,598	0,002	1,596	6,000	5,500	0,018	0,000
Итого	479,99				31,964	0,040	31,924			0,367	0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
01.11.2025	0,000	0,130	0,000
20.11.2025	31,964	0,170	-0,367

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru