

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 39

Номер прибора: 13946

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	49,61	41,53	8,08	19,493	0,000	19,493	6,000	5,500	0,131	0,000
22.03.2026 23	24,00	50,42	43,97	6,45	95,579	0,000	95,579	6,000	5,500	0,675	0,000
23.03.2026 23	24,00	50,03	43,76	6,27	101,362	0,000	101,362	6,000	5,500	0,755	0,000
24.03.2026 23	24,00	25,50	42,50	-17,01	85,789	0,060	85,729	6,000	5,500	0,694	-0,001
25.03.2026 23	24,00	53,16	46,00	7,16	106,630	0,000	106,630	6,000	5,500	0,830	0,000
26.03.2026 23	24,00	51,08	43,17	7,91	110,064	0,000	110,064	6,000	5,500	0,930	0,000
27.03.2026 23	24,00	50,73	42,51	8,22	122,113	0,000	122,113	6,000	5,500	1,028	0,000
28.03.2026 23	24,00	51,58	42,58	9,00	123,526	0,000	123,526	6,000	5,500	1,025	0,000
29.03.2026 23	24,00	51,35	44,12	7,22	117,079	0,000	117,079	6,000	5,500	0,966	0,000
30.03.2026 23	24,00	53,56	44,59	8,98	78,969	0,000	78,969	6,000	5,500	0,618	0,000
31.03.2026 23	24,00	54,70	45,36	9,34	66,966	0,010	66,956	6,000	5,500	0,464	0,000
01.04.2026 23	24,00	53,47	46,77	6,70	92,385	0,000	92,385	6,000	5,500	0,627	0,000
02.04.2026 23	24,00	49,46	42,97	6,49	53,555	0,000	53,555	6,000	5,500	0,398	0,000
03.04.2026 23	24,00	53,34	48,29	5,05	81,308	0,000	81,308	6,000	5,500	0,438	0,000
04.04.2026 23	24,00	51,66	47,27	4,39	78,457	0,000	78,457	6,000	5,500	0,369	0,000
05.04.2026 23	24,00	53,38	48,04	5,34	77,870	0,000	77,870	6,000	5,500	0,390	0,000
06.04.2026 23	24,00	46,87	47,30	-0,44	42,246	0,000	42,246	6,000	5,500	0,233	-0,000
07.04.2026 23	24,00	46,57	42,76	3,81	99,447	0,000	99,447	6,000	5,500	0,591	0,000
08.04.2026 23	24,00	53,33	40,92	12,41	113,925	0,000	113,925	6,000	5,500	0,908	0,000
09.04.2026 23	24,00	49,23	42,14	7,10	119,509	0,000	119,509	6,000	5,500	1,040	0,000
10.04.2026 23	24,00	49,33	41,75	7,58	119,403	0,000	119,403	6,000	5,500	0,983	0,000
11.04.2026 23	24,00	51,04	41,91	9,13	120,962	0,000	120,962	6,000	5,500	0,987	0,000
12.04.2026 23	24,00	48,49	43,29	5,21	120,152	0,000	120,152	6,000	5,500	1,035	0,000
13.04.2026 23	22,66	35,00	40,93	-5,92	99,999	0,010	99,989	6,000	5,500	0,784	-0,000
14.04.2026 23	24,00	49,81	42,11	7,70	119,504	0,000	119,504	6,000	5,500	0,970	0,000
15.04.2026 23	24,00	19,16	42,35	-23,19	88,126	0,000	88,126	6,000	5,500	0,719	-0,000
16.04.2026 23	24,00	52,68	44,64	8,04	76,640	0,000	76,640	6,000	5,500	0,683	0,000
17.04.2026 23	24,00	18,50	44,22	-25,72	55,918	0,000	55,918	6,000	5,500	0,426	-0,000
18.04.2026 23	24,00	16,23	16,98	-0,75	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000	-0,000
19.04.2026 23	24,00	15,31	15,49	-0,19	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000	-0,000
20.04.2026 23	24,00	15,22	15,15	0,07	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000	0,000
Среднее	23,96	125,00	75,00	3,05	83,451	0,003	83,448	6,000	5,500	0,635	0,000
Итого	742,66				2586,974	0,080	2586,895			19,697	-0,001

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	10604,210	0,496	-106,205
20.04.2026	13191,184	0,576	-125,903

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru