

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 37

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13714

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	42,22	54,64	-12,42	76,927	82,158	-5,231	0,588	0,539	-0,958	-1,021
22.02.2026 23	24,00	41,77	53,24	-11,46	79,720	85,122	-5,402	0,588	0,539	-0,912	-0,976
23.02.2026 23	24,00	41,46	53,04	-11,58	79,283	84,450	-5,167	0,588	0,539	-0,914	-0,978
24.02.2026 23	24,00	41,83	53,59	-11,76	79,490	84,693	-5,203	0,588	0,539	-0,932	-0,996
25.02.2026 23	24,00	40,94	52,41	-11,47	78,843	84,099	-5,256	0,588	0,539	-0,901	-0,965
26.02.2026 23	24,00	41,45	53,57	-12,12	79,542	84,932	-5,390	0,588	0,539	-0,960	-1,029
27.02.2026 23	24,00	42,60	56,21	-13,61	77,699	82,888	-5,188	0,588	0,539	-1,056	-1,128
28.02.2026 23	24,00	41,69	54,84	-13,15	76,696	81,819	-5,123	0,588	0,539	-1,008	-1,076
01.03.2026 23	24,00	41,98	55,31	-13,33	77,639	83,128	-5,489	0,588	0,539	-1,035	-1,108
02.03.2026 23	24,00	41,15	53,40	-12,25	76,546	81,941	-5,395	0,588	0,539	-0,932	-1,004
03.03.2026 23	24,00	39,56	52,64	-13,08	57,152	61,493	-4,341	0,588	0,539	-0,750	-0,804
04.03.2026 23	24,00	42,38	56,35	-13,96	78,301	83,944	-5,643	0,588	0,539	-1,092	-1,172
05.03.2026 23	24,00	41,45	54,15	-12,69	78,749	84,519	-5,770	0,588	0,539	-1,010	-1,073
06.03.2026 23	24,00	41,32	54,66	-13,34	77,841	83,639	-5,797	0,588	0,539	-1,029	-1,116
07.03.2026 23	24,00	42,48	56,36	-13,88	79,121	85,175	-6,053	0,588	0,539	-1,098	-1,183
08.03.2026 23	24,00	43,68	57,80	-14,12	81,201	87,687	-6,486	0,588	0,539	-1,148	-1,238
09.03.2026 23	24,00	44,04	58,18	-14,14	80,058	86,700	-6,643	0,588	0,539	-1,136	-1,226
10.03.2026 23	24,00	42,52	55,30	-12,78	80,509	87,470	-6,961	0,588	0,539	-1,028	-1,118
11.03.2026 23	24,00	42,30	54,58	-12,28	80,296	87,173	-6,877	0,588	0,539	-0,987	-1,071
12.03.2026 23	24,00	42,51	55,13	-12,62	65,473	71,756	-6,283	0,588	0,539	-0,828	-0,906
13.03.2026 23	24,00	40,38	53,44	-13,06	45,717	50,873	-5,155	0,588	0,539	-0,594	-0,664
14.03.2026 23	24,00	42,09	54,49	-12,39	77,249	84,466	-7,217	0,588	0,539	-0,957	-1,047
15.03.2026 23	24,00	41,48	53,05	-11,57	77,845	85,190	-7,345	0,588	0,539	-0,897	-0,986
16.03.2026 23	24,00	41,42	53,06	-11,65	77,410	84,963	-7,553	0,588	0,539	-0,897	-0,990
17.03.2026 23	24,00	41,57	52,79	-11,23	80,203	87,993	-7,790	0,588	0,539	-0,898	-0,988
18.03.2026 23	24,00	44,69	54,21	-9,52	102,714	112,642	-9,928	0,588	0,539	-0,992	-1,072
19.03.2026 23	24,00	45,53	54,64	-9,10	75,061	82,189	-7,128	0,588	0,539	-0,690	-0,748
20.03.2026 23	24,00	26,90	34,90	-8,00	0,020	0,168	-0,148	0,588	0,539	-0,000	-0,001
Среднее	24,00	41,55	53,78	-12,23	74,189	80,117	-5,927	0,588	0,539	-0,916	-0,989
Итого	672,00				2077,304	2243,268	-165,964			-25,641	-27,682

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.02.2026	46558,843	52912,798	75,508
20.03.2026	48636,147	55156,067	49,866

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru