

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 37

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13714

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	53,35	43,33	10,02	17,868	19,971	-2,103	6,000	5,500	0,201	0,200
22.03.2026 23	24,00	52,45	42,45	10,00	87,640	96,376	-8,736	6,000	5,500	0,877	0,964
23.03.2026 23	24,00	52,33	42,61	9,71	88,767	98,053	-9,286	6,000	5,500	0,864	0,952
24.03.2026 23	24,00	51,60	42,09	9,51	69,211	78,010	-8,799	6,000	5,500	0,675	0,742
25.03.2026 23	24,00	55,07	45,13	9,94	80,027	90,224	-10,197	6,000	5,500	0,792	0,897
26.03.2026 23	24,00	52,69	42,93	9,75	79,027	89,218	-10,191	6,000	5,500	0,771	0,870
27.03.2026 23	24,00	51,90	42,57	9,33	88,568	100,007	-11,438	6,000	5,500	0,826	0,934
28.03.2026 23	24,00	51,91	42,62	9,29	89,161	101,005	-11,843	6,000	5,500	0,825	0,939
29.03.2026 23	24,00	53,45	44,11	9,34	85,907	98,563	-12,656	6,000	5,500	0,800	0,921
30.03.2026 23	24,00	52,83	44,80	8,03	50,265	59,705	-9,440	6,000	5,500	0,472	0,479
31.03.2026 23	24,00	53,55	47,25	6,30	36,023	43,079	-7,056	6,000	5,500	0,255	0,271
01.04.2026 23	24,00	55,03	48,47	6,56	54,802	64,562	-9,761	6,000	5,500	0,358	0,423
02.04.2026 23	24,00	52,10	45,48	6,62	33,517	39,674	-6,157	6,000	5,500	0,234	0,262
03.04.2026 23	24,00	55,35	50,12	5,23	40,521	48,138	-7,617	6,000	5,500	0,213	0,252
04.04.2026 23	24,00	54,37	48,29	6,08	57,811	67,804	-9,992	6,000	5,500	0,353	0,412
05.04.2026 23	24,00	54,91	48,98	5,93	57,854	67,908	-10,054	6,000	5,500	0,342	0,403
06.04.2026 23	24,00	53,25	46,74	6,51	32,686	38,939	-6,253	6,000	5,500	0,215	0,254
07.04.2026 23	24,00	50,00	43,49	6,51	72,358	83,528	-11,170	6,000	5,500	0,469	0,544
08.04.2026 23	24,00	51,05	43,76	7,29	76,546	88,463	-11,917	6,000	5,500	0,551	0,645
09.04.2026 23	24,00	52,08	44,68	7,40	77,324	89,053	-11,729	6,000	5,500	0,572	0,659
10.04.2026 23	24,00	51,14	44,14	7,01	77,969	89,819	-11,850	6,000	5,500	0,545	0,629
11.04.2026 23	24,00	51,35	44,31	7,04	77,499	90,128	-12,629	6,000	5,500	0,543	0,635
12.04.2026 23	24,00	53,13	45,71	7,43	76,056	89,308	-13,253	6,000	5,500	0,564	0,663
13.04.2026 23	24,00	50,79	43,76	7,03	62,942	74,685	-11,743	6,000	5,500	0,443	0,525
14.04.2026 23	24,00	51,56	44,45	7,11	74,145	88,685	-14,541	6,000	5,500	0,526	0,631
15.04.2026 23	24,00	52,18	45,24	6,94	78,192	93,144	-14,952	6,000	5,500	0,540	0,646
16.04.2026 23	24,00	53,40	46,40	7,00	88,320	105,139	-16,819	6,000	5,500	0,615	0,736
17.04.2026 23	24,00	53,63	46,41	7,22	30,404	36,343	-5,939	6,000	5,500	0,213	0,262
18.04.2026 23	24,00	16,57	17,41	-0,84	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000	-0,000
19.04.2026 23	24,00	16,02	16,73	-0,70	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000	-0,000
20.04.2026 23	24,00	15,55	16,11	-0,56	0,000	0,010	-0,010	6,000	5,500	-0,000	-0,000
Среднее	24,00	125,00	75,00	6,90	59,400	68,695	-9,295	6,000	5,500	0,473	0,540
Итого	744,00				1841,408	2129,541	-288,132			14,654	16,750

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	48636,147	55156,067	49,866
20.04.2026	50477,555	57285,607	35,212

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru