

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.11.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 35

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13402

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
01.11.2025 23	24,00	21,01	18,97	2,04	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
02.11.2025 23	24,00	20,85	18,64	2,22	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
03.11.2025 23	24,00	21,04	18,65	2,39	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
04.11.2025 23	24,00	21,37	18,96	2,41	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
05.11.2025 23	24,00	21,50	19,16	2,34	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
06.11.2025 23	24,00	21,10	18,99	2,11	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
07.11.2025 23	24,00	21,45	19,26	2,18	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
08.11.2025 23	24,00	21,47	19,31	2,16	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
09.11.2025 23	24,00	21,28	19,23	2,05	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
10.11.2025 23	24,00	21,17	19,16	2,01	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
11.11.2025 23	24,00	21,40	19,35	2,05	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
12.11.2025 23	24,00	21,37	19,40	1,97	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
13.11.2025 23	24,00	20,61	18,69	1,92	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
14.11.2025 23	24,00	19,97	18,08	1,89	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
15.11.2025 23	24,00	19,96	18,00	1,97	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
16.11.2025 23	24,00	20,22	18,32	1,89	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
17.11.2025 23	24,00	18,33	19,12	-0,79	1,126	0,000	1,126	6,000	5,500	-0,001	-0,000
18.11.2025 23	24,00	49,79	28,85	20,94	12,678	0,000	12,678	6,000	5,500	0,268	0,000
19.11.2025 23	24,00	49,61	27,80	21,81	18,979	0,000	18,979	6,000	5,500	0,402	0,000
20.11.2025 23	24,00	49,91	27,33	22,58	18,968	12,625	6,343	6,000	5,500	0,426	0,285
Среднее	24,00	25,17	20,26	4,91	2,588	0,631	1,956	6,000	5,500	0,055	0,014
Итого	480,00				51,752	12,625	39,127			1,095	0,285

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
01.11.2025	23299,006	23543,805	231,299
20.11.2025	23350,758	23556,430	232,394

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru