

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 35

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13402

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	54,07	37,45	16,62	49,763	50,549	-0,786	0,588	0,539	0,835	0,840
22.02.2026 23	24,00	52,49	36,04	16,45	29,057	29,543	-0,486	0,588	0,539	0,505	0,486
23.02.2026 23	24,00	52,20	33,58	18,62	35,251	35,663	-0,413	0,588	0,539	0,657	0,664
24.02.2026 23	24,00	52,67	34,90	17,76	25,088	25,646	-0,558	0,588	0,539	0,466	0,456
25.02.2026 23	24,00	51,79	33,16	18,63	40,606	41,227	-0,622	0,588	0,539	0,757	0,768
26.02.2026 23	24,00	53,61	34,81	18,80	43,669	43,830	-0,161	0,588	0,539	0,822	0,824
27.02.2026 23	24,00	55,62	40,84	14,79	72,258	73,320	-1,063	0,588	0,539	1,081	1,084
28.02.2026 23	24,00	54,91	41,51	13,41	83,138	84,357	-1,219	0,588	0,539	1,117	1,131
01.03.2026 23	24,00	54,86	41,38	13,47	79,358	80,629	-1,271	0,588	0,539	1,074	1,086
02.03.2026 23	24,00	53,02	37,50	15,51	54,202	54,837	-0,635	0,588	0,539	0,832	0,851
03.03.2026 23	24,00	52,65	34,50	18,15	43,291	43,711	-0,419	0,588	0,539	0,788	0,793
04.03.2026 23	24,00	56,55	37,14	19,41	50,173	50,648	-0,475	0,588	0,539	0,976	0,983
05.03.2026 23	24,00	52,47	35,80	16,67	50,500	51,027	-0,526	0,588	0,539	0,855	0,851
06.03.2026 23	24,00	54,89	36,29	18,60	49,975	50,526	-0,550	0,588	0,539	0,923	0,940
07.03.2026 23	24,00	56,41	37,25	19,16	51,251	51,739	-0,488	0,588	0,539	0,984	0,991
08.03.2026 23	24,00	57,67	38,18	19,50	52,396	52,753	-0,357	0,588	0,539	1,026	1,028
09.03.2026 23	24,00	58,67	34,59	24,08	30,905	31,459	-0,554	0,588	0,539	0,743	0,758
10.03.2026 23	24,00	54,77	32,65	22,12	34,660	36,199	-1,539	0,588	0,539	0,768	0,801
11.03.2026 23	24,00	52,67	33,12	19,56	36,007	36,703	-0,696	0,588	0,539	0,715	0,718
12.03.2026 23	23,91	50,78	36,38	14,40	23,378	24,331	-0,953	0,588	0,539	0,361	0,350
13.03.2026 23	23,15	51,22	38,04	13,18	27,902	28,367	-0,465	0,588	0,539	0,391	0,374
14.03.2026 23	24,00	54,25	40,08	14,17	41,918	42,673	-0,755	0,588	0,539	0,625	0,605
15.03.2026 23	24,00	52,61	37,78	14,83	30,226	30,640	-0,414	0,588	0,539	0,473	0,454
16.03.2026 23	24,00	51,65	34,32	17,32	24,363	24,576	-0,213	0,588	0,539	0,453	0,426
17.03.2026 23	24,00	51,86	34,72	17,14	22,609	22,785	-0,176	0,588	0,539	0,413	0,391
18.03.2026 23	24,00	54,63	37,41	17,22	26,993	29,053	-2,060	0,588	0,539	0,475	0,500
19.03.2026 23	24,00	52,88	35,51	17,37	31,622	32,318	-0,696	0,588	0,539	0,560	0,561
20.03.2026 23	24,00	55,86	40,36	15,49	9,650	9,877	-0,227	0,588	0,539	0,146	0,153
Среднее	23,97	53,85	36,62	17,23	41,079	41,749	-0,671	0,588	0,539	0,708	0,710
Итого	671,06				1150,209	1168,983	-18,774			19,819	19,867

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.02.2026	28701,660	28981,671	316,747
20.03.2026	29851,869	30150,654	336,565

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru