

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 35

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13402

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	52,68	38,69	13,99	11,739	12,587	-0,849	0,588	0,539	0,177	0,176
22.03.2026 23	24,00	51,22	36,67	14,55	37,798	40,325	-2,527	0,588	0,539	0,576	0,587
23.03.2026 23	24,00	51,84	36,55	15,29	32,479	35,341	-2,862	0,588	0,539	0,506	0,540
24.03.2026 23	24,00	51,32	35,15	16,17	31,046	34,705	-3,659	0,588	0,539	0,520	0,561
25.03.2026 23	24,00	53,45	36,63	16,82	21,543	22,679	-1,136	0,588	0,539	0,388	0,381
26.03.2026 23	24,00	52,27	37,68	14,59	47,802	48,841	-1,039	0,588	0,539	0,702	0,713
27.03.2026 23	24,00	50,30	36,04	14,25	14,723	14,984	-0,262	0,588	0,539	0,224	0,214
28.03.2026 23	24,00	51,84	28,28	23,57	4,523	4,745	-0,221	0,588	0,539	0,113	0,112
29.03.2026 23	24,00	51,73	32,52	19,20	18,472	19,099	-0,628	0,588	0,539	0,379	0,367
30.03.2026 23	24,00	51,77	34,83	16,93	17,811	21,157	-3,346	0,588	0,539	0,319	0,358
31.03.2026 23	24,00	53,19	37,92	15,28	18,442	22,147	-3,705	0,588	0,539	0,254	0,338
01.04.2026 23	24,00	54,92	44,30	10,62	61,815	63,666	-1,852	0,588	0,539	0,659	0,676
02.04.2026 23	24,00	49,90	37,36	12,54	37,219	35,719	1,501	0,588	0,539	0,492	0,448
03.04.2026 23	24,00	54,81	37,36	17,44	33,088	33,858	-0,771	0,588	0,539	0,575	0,591
04.04.2026 23	24,00	53,58	38,67	14,90	36,248	38,078	-1,829	0,588	0,539	0,539	0,567
05.04.2026 23	24,00	54,64	38,85	15,79	34,279	36,270	-1,991	0,588	0,539	0,540	0,573
06.04.2026 23	24,00	47,58	33,96	13,62	31,019	31,893	-0,874	0,588	0,539	0,434	0,434
07.04.2026 23	24,00	49,46	37,22	12,23	57,759	59,338	-1,578	0,588	0,539	0,706	0,726
08.04.2026 23	24,00	51,45	36,64	14,81	57,169	58,886	-1,717	0,588	0,539	0,839	0,872
09.04.2026 23	24,00	51,28	33,79	17,48	36,794	37,964	-1,171	0,588	0,539	0,643	0,664
10.04.2026 23	24,00	48,46	30,33	18,14	32,191	33,217	-1,025	0,588	0,539	0,594	0,602
11.04.2026 23	24,00	51,05	33,68	17,37	39,440	40,282	-0,842	0,588	0,539	0,686	0,700
12.04.2026 23	24,00	52,64	34,59	18,05	42,118	44,129	-2,011	0,588	0,539	0,757	0,797
13.04.2026 23	20,60	50,39	32,35	18,04	32,056	33,978	-1,922	0,588	0,539	0,583	0,613
14.04.2026 23	24,00	50,99	33,04	17,95	38,655	40,910	-2,255	0,588	0,539	0,693	0,734
15.04.2026 23	24,00	50,88	33,35	17,53	25,166	26,255	-1,090	0,588	0,539	0,465	0,460
16.04.2026 23	24,00	52,18	32,10	20,08	30,359	31,236	-0,877	0,588	0,539	0,608	0,627
17.04.2026 23	24,00	50,01	30,93	19,08	9,154	9,615	-0,460	0,588	0,539	0,186	0,183
18.04.2026 23	24,00	19,17	17,30	1,87	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	18,61	16,79	1,82	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	23,89	49,45	34,12	15,33	29,697	31,064	-1,367	0,588	0,539	0,472	0,487
Итого	716,60				890,907	931,905	-40,998			14,159	14,615

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	29851,869	30150,654	336,565
20.04.2026	30742,776	31082,559	350,724

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru