

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 30

Тип прибора: TCPB-043

Номер прибора: 1601967

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	23,64	24,21	-0,57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22.11.2025 23	24,00	23,27	23,76	-0,49	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.11.2025 23	24,00	23,56	22,77	0,79	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
24.11.2025 23	24,00	23,42	24,16	-0,74	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
25.11.2025 23	24,00	23,45	24,98	-1,53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
26.11.2025 23	24,00	23,44	23,20	0,24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27.11.2025 23	24,00	23,58	23,89	-0,31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28.11.2025 23	24,00	22,97	24,49	-1,52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
29.11.2025 23	24,00	36,43	27,16	9,27	0,000	3,085	-3,085	0,205	0,204	0,000	0,048
30.11.2025 23	24,00	46,89	27,51	19,38	0,000	1,793	-1,793	0,512	0,512	0,000	0,036
01.12.2025 23	23,63	45,39	27,52	17,87	0,000	4,385	-4,385	0,481	0,482	0,000	0,078
02.12.2025 23	24,00	44,71	28,59	16,12	0,000	4,781	-4,781	0,443	0,447	0,000	0,093
03.12.2025 23	24,00	51,57	30,86	20,71	0,000	5,874	-5,874	0,459	0,461	0,000	0,121
04.12.2025 23	24,00	50,89	30,55	20,34	0,000	5,973	-5,973	0,467	0,470	0,000	0,122
05.12.2025 23	24,00	51,34	31,32	20,02	0,000	5,972	-5,972	0,434	0,443	0,000	0,119
06.12.2025 23	24,00	41,23	31,41	9,82	0,000	3,682	-3,682	0,561	0,535	0,000	0,066
07.12.2025 23	24,00	21,17	25,39	-4,22	0,000	0,000	0,000	0,574	0,520	0,000	0,000
08.12.2025 23	24,00	20,27	26,54	-6,27	0,000	0,000	0,000	0,600	0,543	0,000	0,000
09.12.2025 23	24,00	20,34	27,11	-6,77	0,000	0,000	0,000	0,600	0,547	0,000	0,000
10.12.2025 23	24,00	20,45	28,14	-7,69	0,000	0,000	0,000	0,591	0,541	0,000	0,000
11.12.2025 23	24,00	20,32	26,27	-5,95	0,000	0,000	0,000	0,587	0,538	0,000	0,000
12.12.2025 23	24,00	39,64	33,04	6,60	0,000	23,845	-23,845	0,582	0,537	0,000	0,364
13.12.2025 23	24,00	53,60	38,47	15,13	0,000	38,028	-38,028	0,626	0,577	0,000	0,565
14.12.2025 23	24,00	62,50	42,02	20,48	0,000	34,210	-34,210	0,588	0,543	0,000	0,700
15.12.2025 23	24,00	59,15	41,76	17,39	0,000	39,371	-39,371	0,592	0,546	0,000	0,671
16.12.2025 23	24,00	57,52	40,72	16,80	0,000	38,097	-38,097	0,597	0,552	0,000	0,638
17.12.2025 23	24,00	57,55	40,09	17,46	0,000	34,829	-34,829	0,572	0,528	0,000	0,607
18.12.2025 23	24,00	54,10	39,72	14,38	0,000	40,196	-40,196	0,594	0,548	0,000	0,575
19.12.2025 23	24,00	53,10	38,84	14,26	0,000	36,833	-36,833	0,564	0,521	0,000	0,524
20.12.2025 23	24,00	52,93	38,84	14,09	0,000	37,628	-37,628	0,563	0,519	0,000	0,529
Среднее	23,99	38,28	30,44	7,84	0,000	11,953	-11,953	0,393	0,371	0,000	0,195
Итого	719,63				0,000	358,582	-358,582			0,000	5,856

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.11.2025 23	29478,923	29879,532	328,683	335,261
20.12.2025 23	29478,923	30238,114	328,683	341,117

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru