

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 30

Тип прибора: TCPB-043

Номер прибора: 1601967

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	56,39	41,97	14,42	32,410	32,818	-0,408	0,362	0,287	0,465	0,471
22.03.2026 23	24,00	53,27	42,70	10,57	52,500	53,636	-1,136	0,820	0,757	0,550	0,562
23.03.2026 23	24,00	53,00	42,53	10,47	51,430	52,648	-1,218	0,769	0,705	0,537	0,549
24.03.2026 23	24,00	48,89	42,14	6,75	55,195	69,506	-14,311	0,581	0,537	0,468	0,459
25.03.2026 23	24,00	55,71	46,25	9,46	71,314	72,848	-1,534	0,538	0,483	0,661	0,675
26.03.2026 23	24,00	53,51	43,03	10,48	54,098	55,110	-1,012	0,574	0,520	0,562	0,573
27.03.2026 23	24,00	52,62	44,46	8,16	74,662	76,478	-1,816	0,662	0,603	0,607	0,621
28.03.2026 23	24,00	52,53	44,19	8,34	71,062	72,919	-1,857	0,660	0,598	0,592	0,608
29.03.2026 23	24,00	54,04	43,61	10,43	55,198	56,383	-1,185	0,599	0,535	0,565	0,577
30.03.2026 23	24,00	47,49	38,11	9,38	22,879	24,703	-1,824	0,423	0,382	0,300	0,296
31.03.2026 23	24,00	48,89	36,89	12,00	14,707	20,659	-5,952	0,495	0,448	0,239	0,220
01.04.2026 23	24,00	54,66	34,65	20,01	13,115	13,523	-0,408	0,569	0,510	0,261	0,269
02.04.2026 23	24,00	42,14	34,54	7,60	12,040	24,663	-12,623	0,550	0,513	0,174	0,140
03.04.2026 23	24,00	55,39	37,21	18,18	18,058	18,774	-0,716	0,529	0,464	0,325	0,338
04.04.2026 23	24,00	54,35	35,73	18,62	15,660	16,300	-0,640	0,491	0,431	0,291	0,303
05.04.2026 23	24,00	54,66	34,90	19,76	13,824	14,615	-0,791	0,507	0,450	0,273	0,288
06.04.2026 23	24,00	41,88	33,76	8,12	12,557	31,350	-18,793	0,569	0,538	0,176	0,149
07.04.2026 23	24,00	50,72	35,01	15,71	20,790	21,561	-0,771	0,583	0,524	0,304	0,315
08.04.2026 23	24,00	50,63	34,77	15,86	22,452	23,064	-0,612	0,722	0,665	0,355	0,365
09.04.2026 23	24,00	52,71	36,93	15,78	26,600	27,322	-0,722	0,641	0,589	0,418	0,429
10.04.2026 23	24,00	51,47	36,15	15,32	26,419	27,129	-0,710	0,695	0,638	0,394	0,405
11.04.2026 23	24,00	51,46	36,34	15,12	26,569	27,229	-0,660	0,730	0,670	0,393	0,402
12.04.2026 23	24,00	53,56	36,34	17,22	22,465	23,252	-0,787	0,732	0,673	0,381	0,394
13.04.2026 23	20,17	50,47	37,34	13,13	30,024	31,182	-1,158	0,710	0,654	0,373	0,381
14.04.2026 23	24,00	52,30	43,49	8,81	69,442	71,159	-1,717	0,710	0,660	0,611	0,626
15.04.2026 23	24,00	52,56	39,84	12,72	47,534	48,677	-1,143	0,701	0,642	0,465	0,476
16.04.2026 23	24,00	53,40	36,09	17,31	20,908	21,467	-0,559	0,743	0,658	0,360	0,370
17.04.2026 23	24,00	38,46	34,34	4,12	8,467	22,868	-14,401	0,427	0,396	0,139	0,091
18.04.2026 23	24,00	23,37	23,83	-0,46	1,496	23,638	-22,142	0,144	0,153	-0,001	-0,011
Среднее	23,87	50,36	38,18	12,19	33,237	37,086	-3,848	0,594	0,541	0,388	0,391
Итого	692,17				963,875	1075,481	-111,606			11,238	11,344

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	33234,896	34692,269	375,179	396,339
18.04.2026 23	34198,771	35767,750	386,417	407,683

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru