

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Октябрьской Революции, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 97481

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	67,21	34,38	32,83	33,807	33,563	0,244	0,588	0,539	1,108	1,102
22.03.2026 23	24,00	68,20	34,90	33,30	34,424	34,230	0,194	0,588	0,539	1,144	1,140
23.03.2026 23	24,00	68,05	35,26	32,79	34,629	34,438	0,191	0,588	0,539	1,133	1,129
24.03.2026 23	24,00	69,02	35,17	33,86	34,296	34,129	0,168	0,588	0,539	1,159	1,156
25.03.2026 23	24,00	66,82	35,39	31,43	36,008	35,813	0,195	0,588	0,539	1,129	1,126
26.03.2026 23	24,00	68,28	35,31	32,97	35,255	35,084	0,171	0,588	0,539	1,160	1,157
27.03.2026 23	24,00	68,84	35,82	33,02	31,019	31,112	-0,093	0,588	0,539	1,019	1,027
28.03.2026 23	24,00	64,90	33,71	31,18	31,371	31,363	0,009	0,588	0,539	0,974	0,978
29.03.2026 23	24,00	66,72	35,96	30,76	37,214	36,999	0,215	0,588	0,539	1,142	1,138
30.03.2026 23	24,00	67,63	36,26	31,37	38,518	38,283	0,236	0,588	0,539	1,206	1,201
31.03.2026 23	24,00	68,89	36,81	32,07	34,696	34,529	0,167	0,588	0,539	1,110	1,107
01.04.2026 23	24,00	65,84	35,61	30,23	33,497	33,234	0,263	0,588	0,539	1,011	1,005
02.04.2026 23	24,00	66,42	36,73	29,69	37,960	37,695	0,265	0,588	0,539	1,125	1,119
03.04.2026 23	24,00	65,40	36,38	29,02	37,918	37,277	0,641	0,588	0,539	1,098	1,082
04.04.2026 23	24,00	68,50	38,65	29,85	44,145	43,793	0,352	0,588	0,539	1,315	1,307
05.04.2026 23	24,00	66,81	38,31	28,51	42,762	42,433	0,328	0,588	0,539	1,217	1,210
06.04.2026 23	24,00	67,37	37,83	29,55	41,878	41,571	0,307	0,588	0,539	1,235	1,228
07.04.2026 23	24,00	68,10	38,58	29,52	44,794	44,434	0,360	0,588	0,539	1,320	1,312
08.04.2026 23	24,00	69,66	37,80	31,87	42,567	42,248	0,319	0,588	0,539	1,354	1,346
09.04.2026 23	24,00	70,15	37,86	32,29	42,206	41,900	0,306	0,588	0,539	1,360	1,353
10.04.2026 23	24,00	69,70	38,41	31,29	44,019	43,691	0,328	0,588	0,539	1,375	1,367
11.04.2026 23	24,00	68,34	37,94	30,40	43,633	43,309	0,323	0,588	0,539	1,324	1,317
12.04.2026 23	24,00	68,74	38,08	30,66	41,071	40,786	0,285	0,588	0,539	1,257	1,250
13.04.2026 23	24,00	64,68	33,88	30,80	29,798	29,695	0,103	0,588	0,539	0,915	0,915
14.04.2026 23	24,00	68,53	37,31	31,23	41,784	41,449	0,336	0,588	0,539	1,302	1,294
15.04.2026 23	24,00	64,38	36,59	27,79	29,024	28,933	0,091	0,588	0,539	0,803	0,804
16.04.2026 23	24,00	26,03	27,45	-1,42	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	-0,001	-0,000
17.04.2026 23	24,00	21,76	22,38	-0,61	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	-0,001	-0,000
18.04.2026 23	24,00	20,76	21,16	-0,40	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	-0,001	-0,000
Среднее	24,00	62,96	35,17	27,79	33,734	33,517	0,217	0,588	0,539	1,045	1,040
Итого	696,00				978,293	971,989	6,304			30,296	30,169

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	43100,129	42805,966	1012,855
20.04.2026	44078,422	43777,955	1043,150

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru