

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, д. 4

Номер прибора: 1306110

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	55,90	40,33	15,58	160,219	158,495	1,724	0,600	0,550	2,492	2,469
22.03.2026 23	24,00	56,16	40,45	15,71	159,755	158,018	1,736	0,600	0,550	2,506	2,482
23.03.2026 23	24,00	56,98	41,18	15,79	168,662	166,787	1,876	0,600	0,550	2,659	2,634
24.03.2026 23	24,00	56,99	41,27	15,72	171,105	169,056	2,049	0,600	0,550	2,686	2,658
25.03.2026 23	24,00	57,70	41,51	16,20	170,915	168,695	2,220	0,600	0,550	2,764	2,733
26.03.2026 23	24,00	57,01	41,09	15,93	168,753	166,646	2,107	0,600	0,550	2,684	2,655
27.03.2026 23	24,00	57,02	41,10	15,92	168,274	166,231	2,044	0,600	0,550	2,676	2,646
28.03.2026 23	24,00	56,51	40,85	15,66	167,787	165,783	2,004	0,600	0,550	2,624	2,596
29.03.2026 23	24,00	57,46	41,45	16,01	168,689	166,195	2,494	0,600	0,550	2,697	2,661
30.03.2026 23	24,00	57,51	41,73	15,77	173,709	170,648	3,060	0,600	0,550	2,737	2,691
31.03.2026 23	24,00	57,07	41,37	15,70	171,906	168,779	3,127	0,600	0,550	2,695	2,650
01.04.2026 23	24,00	54,86	39,86	15,71	155,593	152,476	3,117	0,600	0,550	2,440	2,395
02.04.2026 23	24,00	57,64	41,68	15,96	170,812	167,416	3,396	0,600	0,550	2,723	2,672
03.04.2026 23	24,00	57,83	42,08	15,75	171,127	167,664	3,463	0,600	0,550	2,691	2,641
04.04.2026 23	24,00	57,20	41,51	15,69	170,338	166,646	3,692	0,600	0,550	2,669	2,615
05.04.2026 23	24,00	57,04	41,43	15,62	170,801	166,359	4,442	0,600	0,550	2,664	2,599
06.04.2026 23	24,00	57,76	41,89	15,87	175,038	169,927	5,111	0,600	0,550	2,774	2,697
07.04.2026 23	24,00	54,06	40,20	13,99	152,509	149,596	2,912	0,600	0,550	2,131	2,093
08.04.2026 23	24,00	56,26	40,35	15,91	168,654	166,589	2,064	0,600	0,550	2,680	2,650
09.04.2026 23	24,00	57,19	40,76	16,44	168,419	166,294	2,125	0,600	0,550	2,765	2,734
10.04.2026 23	24,00	55,91	40,55	15,31	177,170	174,875	2,295	0,600	0,550	2,709	2,677
11.04.2026 23	24,00	56,06	39,74	16,32	159,851	157,804	2,047	0,600	0,550	2,604	2,575
12.04.2026 23	24,00	58,86	41,25	17,61	160,832	158,669	2,163	0,600	0,550	2,829	2,794
13.04.2026 23	24,00	56,63	40,94	15,65	175,229	173,018	2,211	0,600	0,550	2,739	2,708
14.04.2026 23	24,00	56,72	40,29	16,36	159,596	157,655	1,941	0,600	0,550	2,606	2,579
15.04.2026 23	24,00	56,40	39,45	16,94	146,804	145,080	1,724	0,600	0,550	2,484	2,458
16.04.2026 23	24,00	56,95	39,85	17,10	148,678	146,907	1,771	0,600	0,550	2,539	2,512
17.04.2026 23	24,00	39,94	32,48	16,65	63,150	62,473	0,677	0,600	0,550	1,050	1,040
18.04.2026 23	24,00	21,76	22,15	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	20,56	20,78	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	53,86	39,32	14,90	151,479	149,159	2,320	0,600	0,550	2,411	2,377
Итого	720,00				4544,375	4474,781	69,593			72,318	71,314

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
21.03.2026	21237,336	4121,779
20.04.2026	21306,928	4194,097

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru