

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: УК "Приморье"

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, д. 3 блок 2

Номер прибора: 1801098

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									V _{co} , м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м³	V ₄ , м³	V _{co} , м³	P ₃ , кг/м³	P ₄ , кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	51,01	42,63	8,38	17,420	13,050	4,370	0,479	0,473	4,370	0,284
22.11.2025 23	24,00	51,79	43,18	8,61	17,620	12,840	4,780	0,482	0,476	4,780	0,305
23.11.2025 23	24,00	51,22	43,02	8,20	17,520	12,900	4,620	0,472	0,466	4,620	0,293
24.11.2025 23	24,00	51,45	43,10	8,35	16,910	13,210	3,700	0,483	0,477	3,700	0,258
25.11.2025 23	24,00	51,53	43,35	8,18	17,060	13,180	3,880	0,486	0,480	3,880	0,264
26.11.2025 23	24,00	49,25	41,77	7,48	17,120	13,030	4,090	0,482	0,476	4,090	0,253
27.11.2025 23	24,00	50,62	42,53	8,09	17,360	12,690	4,670	0,485	0,479	4,670	0,287
28.11.2025 23	24,00	50,73	42,56	8,17	17,280	13,050	4,230	0,481	0,475	4,230	0,274
29.11.2025 23	24,00	50,87	42,65	8,22	16,610	13,670	2,940	0,483	0,476	2,940	0,228
30.11.2025 23	24,00	50,37	42,16	8,21	16,930	12,840	4,090	0,476	0,469	4,090	0,266
01.12.2025 23	24,00	49,44	41,60	7,84	17,010	13,210	3,800	0,484	0,478	3,800	0,248
02.12.2025 23	24,00	51,34	42,61	8,73	17,160	12,870	4,290	0,484	0,478	4,290	0,284
03.12.2025 23	24,00	52,58	43,63	8,95	17,330	13,140	4,190	0,480	0,473	4,190	0,289
04.12.2025 23	24,00	53,14	44,06	9,08	17,360	13,010	4,350	0,482	0,476	4,350	0,300
05.12.2025 23	24,00	53,98	44,38	9,60	16,930	13,100	3,830	0,479	0,472	3,830	0,288
06.12.2025 23	24,00	54,62	44,80	9,82	17,510	12,830	4,680	0,479	0,472	4,680	0,327
07.12.2025 23	24,00	54,06	44,40	9,66	17,490	12,970	4,520	0,472	0,465	4,520	0,316
08.12.2025 23	24,00	54,00	44,44	9,56	16,900	13,390	3,510	0,484	0,477	3,510	0,276
09.12.2025 23	24,00	53,88	44,75	9,13	17,200	13,460	3,740	0,488	0,481	3,740	0,280
10.12.2025 23	24,00	54,12	44,83	9,29	17,000	13,310	3,690	0,480	0,474	3,690	0,280
11.12.2025 23	24,00	53,90	44,49	9,41	17,270	13,230	4,040	0,482	0,476	4,040	0,295
12.12.2025 23	24,00	54,14	44,71	9,43	17,070	13,650	3,420	0,480	0,474	3,420	0,273
13.12.2025 23	24,00	55,56	45,03	10,53	16,900	13,290	3,610	0,488	0,482	3,610	0,296
14.12.2025 23	24,00	63,79	50,42	13,37	17,000	13,250	3,750	0,465	0,459	3,750	0,364
15.12.2025 23	24,00	61,07	48,94	12,13	17,150	13,330	3,820	0,484	0,478	3,820	0,344
16.12.2025 23	24,00	56,43	45,81	10,62	16,850	13,240	3,610	0,483	0,477	3,610	0,299
17.12.2025 23	24,00	54,60	45,19	9,41	17,960	14,320	3,640	0,500	0,495	3,640	0,286
18.12.2025 23	24,00	50,62	43,33	7,29	20,330	15,420	4,910	0,539	0,538	4,910	0,302
19.12.2025 23	24,00	49,26	42,64	6,62	20,280	16,680	3,600	0,557	0,557	3,600	0,246
20.12.2025 23	24,00	49,03	42,44	6,59	19,720	15,900	3,820	0,555	0,555	3,820	0,248
Среднее	24,00	52,95	43,98	8,96	17,475	13,469	4,006	0,488	0,483	4,006	0,285
Итого	720,00				524,250	404,060	120,190			120,190	8,554

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м³	V ₄ , м³	Q, Гкал
20.11.2025 23	19597,170	16525,080	294,163
20.12.2025 23	20121,420	16929,140	302,717

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1