

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: УК "Приморье"

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, д. 3 блок 2

Номер прибора: 1801098

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	55,60	48,12	7,48	23,400	19,430	3,970	0,392	0,343	3,970	0,313
22.02.2026 23	24,00	53,53	46,59	6,94	23,130	19,420	3,710	0,392	0,343	3,710	0,287
23.02.2026 23	24,00	53,31	46,29	7,02	22,880	19,360	3,520	0,392	0,343	3,520	0,281
24.02.2026 23	24,00	53,59	46,71	6,88	23,080	19,370	3,710	0,392	0,343	3,710	0,288
25.02.2026 23	24,00	53,09	46,13	6,96	22,900	19,470	3,430	0,459	0,428	3,430	0,277
26.02.2026 23	24,00	53,56	46,32	7,24	22,560	19,600	2,960	0,586	0,581	2,960	0,264
27.02.2026 23	24,00	56,99	48,79	8,20	22,770	19,600	3,170	0,580	0,575	3,170	0,299
28.02.2026 23	24,00	55,28	47,44	7,84	23,020	19,550	3,470	0,578	0,573	3,470	0,300
01.03.2026 23	24,00	55,59	47,90	7,69	23,760	19,120	4,640	0,564	0,559	4,640	0,342
02.03.2026 23	24,00	53,08	46,06	7,02	23,600	19,390	4,210	0,578	0,573	4,210	0,311
03.03.2026 23	24,00	53,40	46,22	7,18	23,260	19,600	3,660	0,583	0,578	3,660	0,291
04.03.2026 23	24,00	55,84	48,03	7,81	23,570	19,510	4,060	0,572	0,567	4,060	0,330
05.03.2026 23	24,00	51,68	43,43	8,25	19,950	16,480	3,470	0,538	0,531	3,470	0,273
06.03.2026 23	24,00	53,89	46,36	7,53	23,730	19,850	3,880	0,575	0,570	3,880	0,314
07.03.2026 23	24,00	55,71	47,87	7,84	24,520	19,540	4,980	0,571	0,567	4,980	0,364
08.03.2026 23	24,00	57,64	49,33	8,31	23,820	19,860	3,960	0,573	0,568	3,960	0,336
09.03.2026 23	24,00	57,73	49,48	8,25	23,960	19,750	4,210	0,565	0,560	4,210	0,343
10.03.2026 23	24,00	54,36	46,89	7,47	23,360	19,520	3,840	0,569	0,563	3,840	0,307
11.03.2026 23	24,00	53,59	46,37	7,22	23,300	19,400	3,900	0,560	0,554	3,900	0,299
12.03.2026 23	24,00	53,96	46,63	7,33	23,100	19,540	3,560	0,564	0,558	3,560	0,292
13.03.2026 23	24,00	49,13	42,86	6,27	22,870	19,510	3,360	0,555	0,549	3,360	0,244
14.03.2026 23	24,00	53,65	46,34	7,31	22,690	19,420	3,270	0,561	0,555	3,270	0,275
15.03.2026 23	24,00	51,51	44,92	6,59	24,180	18,870	5,310	0,544	0,538	5,310	0,335
16.03.2026 23	24,00	51,60	44,95	6,65	23,170	19,390	3,780	0,551	0,545	3,780	0,280
17.03.2026 23	24,00	50,22	44,01	6,21	23,400	19,300	4,100	0,557	0,551	4,100	0,276
18.03.2026 23	24,00	47,01	40,71	6,30	20,690	17,670	3,020	0,538	0,532	3,020	0,220
19.03.2026 23	24,00	49,54	43,44	6,10	22,830	19,750	3,080	0,564	0,558	3,080	0,236
20.03.2026 23	24,00	50,02	43,98	6,04	23,980	19,550	4,430	0,562	0,557	4,430	0,287
Среднее	24,00	53,36	46,15	7,21	23,124	19,315	3,809	0,536	0,524	3,809	0,295
Итого	672,00				647,480	540,820	106,660			106,660	8,263

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.02.2026 23	21486,080	18042,850	322,142
20.03.2026 23	22133,560	18583,670	330,405

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1