

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: УК "Приморье"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, д. 3 блок 2

Номер прибора: 1801098

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	51,07	30,96	20,11	17,015	16,992	0,023	6,033	5,567	0,385	0,385
22.03.2026 23	24,00	51,66	30,29	21,37	17,500	17,468	0,032	5,978	5,519	0,418	0,418
23.03.2026 23	24,00	54,38	32,13	22,25	23,828	23,857	-0,029	5,801	5,302	0,552	0,552
24.03.2026 23	24,00	52,93	33,15	19,78	24,309	24,383	-0,074	5,583	5,074	0,555	0,557
25.03.2026 23	24,00	55,56	33,71	21,85	27,467	27,552	-0,085	5,423	4,925	0,625	0,627
26.03.2026 23	24,00	54,01	32,93	21,08	25,403	25,344	0,059	5,540	5,052	0,578	0,576
27.03.2026 23	24,00	51,35	31,03	20,32	18,121	18,097	0,024	5,397	4,902	0,428	0,427
28.03.2026 23	24,00	52,21	29,88	22,33	17,841	17,946	-0,105	5,400	4,907	0,433	0,436
29.03.2026 23	24,00	50,97	31,28	19,69	17,501	17,530	-0,029	5,372	4,873	0,403	0,403
30.03.2026 23	24,00	53,38	30,23	23,15	18,675	18,781	-0,106	5,454	4,954	0,459	0,463
31.03.2026 23	24,00	54,21	32,07	22,14	23,885	23,985	-0,100	5,266	4,781	0,554	0,556
01.04.2026 23	24,00	50,11	30,50	19,61	19,354	19,521	-0,167	5,744	5,326	0,433	0,438
02.04.2026 23	24,00	50,02	31,34	18,68	15,721	15,767	-0,046	6,267	5,749	0,349	0,350
03.04.2026 23	24,00	48,27	28,74	19,53	7,814	7,803	0,011	6,179	5,654	0,202	0,203
04.04.2026 23	24,00	54,72	31,69	23,03	22,680	22,865	-0,185	6,145	5,691	0,545	0,549
05.04.2026 23	24,00	50,89	31,09	19,80	14,169	14,297	-0,128	5,997	5,521	0,337	0,339
06.04.2026 23	24,00	53,31	31,42	21,89	20,724	20,820	-0,096	6,125	5,662	0,496	0,498
07.04.2026 23	24,00	51,78	32,58	19,20	27,788	27,944	-0,156	6,299	5,846	0,552	0,554
08.04.2026 23	24,00	56,75	40,92	15,83	62,044	62,182	-0,138	6,191	5,811	0,967	0,969
09.04.2026 23	24,00	57,36	38,43	18,93	42,724	42,732	-0,008	6,113	5,700	0,865	0,865
10.04.2026 23	24,00	53,64	34,72	18,92	31,917	31,919	-0,002	6,558	6,069	0,657	0,657
11.04.2026 23	24,00	53,56	34,75	18,81	32,081	32,169	-0,088	7,244	6,837	0,641	0,643
12.04.2026 23	24,00	54,21	34,01	20,20	24,464	24,360	0,104	7,286	6,862	0,559	0,557
13.04.2026 23	24,00	52,56	32,18	20,38	21,864	21,832	0,032	6,093	5,592	0,496	0,496
14.04.2026 23	24,00	55,62	35,84	19,78	34,469	34,398	0,071	5,031	4,544	0,713	0,711
15.04.2026 23	24,00	53,24	33,76	19,48	27,072	27,074	-0,002	6,400	5,893	0,568	0,568
16.04.2026 23	24,00	51,73	33,54	18,19	22,978	22,921	0,057	7,300	6,764	0,497	0,495
17.04.2026 23	24,00	39,22	30,39	8,83	12,035	12,007	0,028	6,484	6,016	0,239	0,239
18.04.2026 23	24,00	26,86	26,19	0,67	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	26,28	25,81	0,47	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
20.04.2026 23	24,00	25,67	25,33	0,34	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
Среднее	24,00	49,92	31,96	17,96	21,659	21,695	-0,036	6,034	5,555	0,468	0,469
Итого	744,00				671,443	672,546	-1,103			14,505	14,530

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	34964,371	293343,492	593,057	845,002
20.04.2026 23	35635,814	294016,038	607,562	859,532

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru