

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: УК "Приморье"

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, д. 3

Номер прибора: 1801098

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.04.2026 23	24,00	63,92	49,51	14,41	15,070	11,940	3,130	3,84	3,51	0,339
22.04.2026 23	24,00	63,28	46,86	16,42	13,910	10,630	3,280	3,84	3,74	0,335
23.04.2026 23	24,00	63,17	45,49	17,68	12,390	9,560	2,830	3,86	3,78	0,309
24.04.2026 23	24,00	60,22	45,25	14,97	13,930	10,910	3,020	4,03	3,93	0,307
25.04.2026 23	24,00	57,85	44,73	13,12	14,840	11,050	3,790	4,10	3,97	0,327
26.04.2026 23	24,00	58,33	43,76	14,57	14,060	10,510	3,550	3,96	3,85	0,314
27.04.2026 23	24,00	58,53	44,66	13,87	14,080	10,660	3,420	4,06	3,94	0,310
28.04.2026 23	24,00	58,40	45,93	12,47	15,160	11,320	3,840	4,21	4,08	0,329
29.04.2026 23	24,00	48,80	39,32	9,48	14,060	11,390	2,670	3,80	3,61	0,221
30.04.2026 23	24,00	58,07	48,42	9,65	19,870	15,770	4,100	4,96	4,85	0,351
01.05.2026 23	24,00	58,82	49,06	9,76	20,830	16,640	4,190	5,23	5,14	0,367
02.05.2026 23	24,00	57,99	47,82	10,17	19,760	16,140	3,620	5,42	5,32	0,337
03.05.2026 23	24,00	57,67	47,46	10,21	19,800	15,870	3,930	5,26	5,16	0,350
04.05.2026 23	24,00	57,93	47,67	10,26	19,320	16,390	2,930	5,40	5,31	0,307
05.05.2026 23	24,00	58,07	47,98	10,09	19,550	16,360	3,190	5,38	5,29	0,319
06.05.2026 23	24,00	57,90	47,87	10,03	19,010	16,560	2,450	5,37	5,28	0,282
07.05.2026 23	24,00	55,99	47,18	8,81	18,050	15,480	2,570	5,22	5,10	0,270
08.05.2026 23	24,00	54,92	45,56	9,36	17,250	14,120	3,130	5,27	5,18	0,310
09.05.2026 23	24,00	58,22	49,00	9,22	20,150	17,920	2,230	5,82	5,75	0,273
10.05.2026 23	24,00	58,48	49,24	9,24	20,400	18,130	2,270	5,74	5,67	0,275
11.05.2026 23	24,00	58,33	49,32	9,01	21,140	17,780	3,360	5,64	5,57	0,324
12.05.2026 23	24,00	58,71	49,60	9,11	20,720	18,110	2,610	5,77	5,70	0,291
13.05.2026 23	24,00	53,15	45,68	7,47	20,510	18,050	2,460	5,67	5,60	0,241
14.05.2026 23	24,00	58,46	49,60	8,86	21,230	17,950	3,280	5,71	5,64	0,313
15.05.2026 23	24,00	58,44	49,62	8,82	20,960	18,020	2,940	5,73	5,66	0,302
16.05.2026 23	24,00	57,49	48,75	8,74	20,960	17,890	3,070	5,72	5,65	0,301
17.05.2026 23	24,00	57,98	49,25	8,73	21,420	17,580	3,840	5,62	5,55	0,337
18.05.2026 23	24,00	58,46	49,56	8,90	20,841	17,950	2,891	5,72	5,65	0,300
19.05.2026 23	24,00	57,22	47,78	9,44	18,960	15,540	3,420	5,41	5,32	0,313
20.05.2026 23	24,00	62,52	51,52	11,00	18,960	16,090	2,870	5,33	5,23	0,318
Среднее	24,00	58,24	47,45	10,80	18,240	15,077	3,163	5,04	4,93	0,309
Итого	720,00				547,191	452,310	94,881			9,273

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.04.2026	22719,580	19063,050	3519,840	338,832
20.05.2026	23266,771	19515,360	3610,824	348,105

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru