

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.05.2026 по 20.06.2026

Потребитель: УК "Приморье"

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, д. 3 блок 2

Номер прибора: 1801098

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	
21.05.2026 23	24,00	57,40	48,26	9,14	19,670	16,680	2,990	5,37	5,29	0,284
22.05.2026 23	24,00	62,64	51,57	11,07	18,510	15,630	2,880	4,93	4,82	0,316
23.05.2026 23	24,00	62,89	51,64	11,25	18,690	15,540	3,150	4,87	4,77	0,332
24.05.2026 23	24,00	57,28	47,06	10,22	17,670	14,410	3,260	4,75	4,64	0,296
25.05.2026 23	24,00	54,00	45,50	8,50	19,080	15,070	4,010	4,80	4,69	0,317
26.05.2026 23	24,00	62,85	51,69	11,16	18,230	15,260	2,970	4,91	4,80	0,318
27.05.2026 23	24,00	62,79	51,45	11,34	18,130	15,140	2,990	4,82	4,72	0,320
28.05.2026 23	24,00	62,69	51,57	11,12	17,990	15,380	2,610	4,87	4,77	0,300
29.05.2026 23	24,00	62,49	51,53	10,96	18,430	15,360	3,070	4,81	4,71	0,320
30.05.2026 23	24,00	62,10	50,82	11,28	18,030	15,330	2,700	4,88	4,78	0,305
31.05.2026 23	24,00	59,81	49,20	10,61	17,950	14,860	3,090	4,71	4,61	0,303
01.06.2026 23	24,00	34,20	31,14	3,06	7,220	7,170	0,050	3,75	3,64	0,048
02.06.2026 23	24,00	22,09	22,08	0,01	0,050	0,480	-0,430	2,19	2,08	-0,005
03.06.2026 23	24,00	21,32	21,43	-0,11	0,030	0,480	-0,450	2,56	2,38	-0,005
04.06.2026 23	24,00	21,25	21,23	0,02	0,020	0,430	-0,410	2,33	2,21	-0,005
05.06.2026 23	24,00	21,26	21,10	0,16	0,020	0,370	-0,350	2,38	2,25	-0,004
06.06.2026 23	24,00	21,37	21,21	0,16	0,020	0,490	-0,470	2,45	2,33	-0,005
07.06.2026 23	24,00	21,89	21,47	0,42	0,040	0,520	-0,480	2,59	2,47	-0,006
08.06.2026 23	24,00	21,72	21,63	0,09	0,040	0,330	-0,290	2,14	2,02	-0,003
09.06.2026 23	24,00	21,91	21,94	-0,03	0,070	0,400	-0,330	2,53	2,41	-0,004
10.06.2026 23	24,00	38,55	34,89	3,66	15,970	14,120	1,850	4,72	4,61	0,131
11.06.2026 23	24,00	63,10	52,45	10,65	18,230	16,660	1,570	5,25	5,15	0,254
12.06.2026 23	24,00	64,16	53,10	11,06	17,220	16,750	0,470	5,24	5,14	0,203
13.06.2026 23	24,00	63,54	52,93	10,61	17,260	16,700	0,560	5,32	5,23	0,200
14.06.2026 23	24,00	60,45	50,78	9,67	17,460	16,530	0,930	5,16	5,06	0,204
15.06.2026 23	24,00	60,98	51,52	9,46	17,970	17,400	0,570	5,31	5,22	0,186
16.06.2026 23	24,00	62,08	52,05	10,03	17,710	17,080	0,630	5,27	5,18	0,197
17.06.2026 23	24,00	62,13	52,37	9,76	18,020	17,420	0,600	5,29	5,20	0,195
18.06.2026 23	24,00	61,41	51,52	9,89	16,900	16,190	0,710	5,24	5,14	0,190
19.06.2026 23	24,00	62,59	52,47	10,12	16,960	16,250	0,710	5,26	5,16	0,194
20.06.2026 23	24,00	61,35	51,56	9,79	16,960	16,250	0,710	5,36	5,26	0,190
Среднее	24,00	49,49	42,23	7,26	12,921	11,635	1,286	4,32	4,22	0,180
Итого	744,00				400,550	360,680	39,870			5,568

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.05.2026	23266,771	19515,360	3610,824	348,105
20.06.2026	23667,321	19876,040	3648,191	353,674

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru