

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 23

Номер прибора: 1601221

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	55,07	41,30	13,77	187,849	187,854	-0,006	0,589	0,541	2,582	2,585
22.03.2026 23	24,00	53,51	40,30	13,21	183,951	183,951	-0,000	0,589	0,541	2,429	2,432
23.03.2026 23	24,00	53,55	40,16	13,39	182,559	182,559	0,000	0,589	0,541	2,442	2,446
24.03.2026 23	24,00	54,32	40,52	13,80	182,569	182,569	-0,000	0,589	0,541	2,516	2,519
25.03.2026 23	24,00	53,56	40,07	13,49	182,589	182,589	0,000	0,589	0,541	2,460	2,463
26.03.2026 23	24,00	51,76	39,09	12,67	182,921	182,921	-0,000	0,589	0,541	2,315	2,318
27.03.2026 23	24,00	53,49	40,00	13,49	182,560	182,560	0,000	0,589	0,541	2,460	2,463
28.03.2026 23	24,00	52,96	39,82	13,14	182,510	182,510	-0,000	0,589	0,541	2,395	2,396
29.03.2026 23	24,00	53,72	40,23	13,49	182,386	182,386	0,000	0,589	0,541	2,457	2,459
30.03.2026 23	24,00	53,88	40,43	13,45	182,765	182,765	-0,000	0,589	0,541	2,454	2,456
31.03.2026 23	24,00	52,84	39,78	13,06	183,611	183,611	-0,000	0,589	0,541	2,396	2,400
01.04.2026 23	24,00	51,76	39,27	12,49	185,691	185,691	-0,000	0,589	0,541	2,311	2,312
02.04.2026 23	24,00	47,59	32,99	14,60	107,669	107,665	0,004	0,589	0,541	1,514	1,514
03.04.2026 23	24,00	53,58	40,45	13,13	186,561	186,561	0,000	0,589	0,541	2,446	2,448
04.04.2026 23	24,00	52,73	39,74	12,99	184,081	184,081	0,000	0,589	0,541	2,388	2,389
05.04.2026 23	24,00	54,19	40,65	13,54	183,960	183,960	0,000	0,589	0,541	2,488	2,491
06.04.2026 23	24,00	45,70	32,00	13,70	100,904	100,898	0,005	0,589	0,541	1,373	1,373
07.04.2026 23	24,00	52,04	39,09	12,95	184,929	184,929	0,000	0,589	0,541	2,390	2,395
08.04.2026 23	24,00	52,72	39,20	13,52	184,268	184,268	0,000	0,589	0,541	2,489	2,491
09.04.2026 23	24,00	53,44	39,45	13,99	184,180	184,180	0,000	0,589	0,541	2,574	2,579
10.04.2026 23	24,00	52,84	39,28	13,56	184,196	184,196	0,000	0,589	0,541	2,496	2,500
11.04.2026 23	24,00	53,19	39,51	13,68	184,175	184,175	0,000	0,589	0,541	2,515	2,518
12.04.2026 23	24,00	52,58	39,39	13,19	185,326	185,326	0,000	0,589	0,541	2,443	2,444
13.04.2026 23	24,00	50,51	36,30	14,21	153,894	153,892	0,002	0,589	0,541	2,038	2,039
14.04.2026 23	24,00	53,82	39,84	13,98	182,539	182,539	-0,000	0,589	0,541	2,550	2,552
15.04.2026 23	24,00	55,84	41,15	14,69	184,672	184,672	-0,000	0,589	0,541	2,708	2,713
16.04.2026 23	24,00	36,35	30,31	6,04	189,837	189,837	-0,000	0,589	0,541	1,133	1,128
17.04.2026 23	24,00	42,83	31,85	10,98	87,349	86,114	1,235	0,589	0,541	1,140	1,102
18.04.2026 23	24,00	30,61	23,59	7,02	1,680	0,928	0,753	0,589	0,541	0,012	0,007
Среднее	24,00	51,07	38,13	12,94	168,006	167,937	0,069	0,589	0,541	2,204	2,204
Итого	696,00				4872,179	4870,186	1,994			63,912	63,930

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.03.2026	210292,887	165838,967	3111,022
20.04.2026	215165,066	170709,153	3174,934

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru