

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 21

Номер прибора: 1900929

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	18,48	39,82	32,94	6,88	28,121	0,000	28,121	0,590	0,540	0,250	0,000
22.11.2025 23	9,05	24,52	20,50	4,02	1,282	0,000	1,282	0,590	0,540	0,020	0,000
23.11.2025 23	0,00	18,76	18,22	0,54	0,000	0,000	0,000	0,590	0,540	0,000	0,000
24.11.2025 23	8,37	30,31	28,96	1,35	22,484	1,093	21,392	0,590	0,540	0,117	0,019
25.11.2025 23	6,60	28,94	27,08	1,86	12,964	0,000	12,964	0,590	0,540	0,069	0,000
26.11.2025 23	6,12	26,48	22,34	4,14	18,180	0,000	18,180	0,590	0,540	0,239	0,000
27.11.2025 23	24,00	55,11	40,02	15,09	52,151	0,000	52,151	0,590	0,540	0,785	0,000
28.11.2025 23	23,00	45,18	34,50	10,68	40,169	21,466	18,703	0,590	0,540	0,416	0,241
29.11.2025 23	24,00	45,62	38,25	7,37	50,992	48,958	2,034	0,590	0,540	0,377	0,362
30.11.2025 23	24,00	42,59	36,45	6,14	46,793	44,617	2,176	0,590	0,540	0,288	0,275
01.12.2025 23	22,32	42,85	37,11	5,74	47,677	44,902	2,775	0,590	0,540	0,274	0,257
02.12.2025 23	24,00	42,50	37,08	5,42	45,805	42,819	2,986	0,590	0,540	0,248	0,232
03.12.2025 23	23,98	46,40	39,48	6,92	69,388	31,313	38,075	0,590	0,540	0,500	0,198
04.12.2025 23	24,00	48,63	40,60	8,03	120,141	0,000	120,141	0,590	0,540	0,964	0,000
05.12.2025 23	24,00	50,96	42,42	8,54	117,246	0,000	117,246	0,590	0,540	1,001	0,000
06.12.2025 23	24,00	46,47	39,62	6,85	115,113	0,000	115,113	0,590	0,540	0,788	0,000
07.12.2025 23	23,78	47,23	40,22	7,01	105,775	0,000	105,775	0,590	0,540	0,752	0,000
08.12.2025 23	24,00	47,18	39,01	8,17	103,592	0,000	103,592	0,590	0,540	0,846	0,000
09.12.2025 23	24,00	47,82	39,56	8,26	103,471	0,000	103,471	0,590	0,540	0,853	0,000
10.12.2025 23	23,97	50,15	41,43	8,72	101,979	0,000	101,979	0,590	0,540	0,888	0,000
11.12.2025 23	23,33	49,26	40,79	8,47	101,422	0,000	101,422	0,590	0,540	0,858	0,000
12.12.2025 23	24,00	50,58	41,83	8,75	102,453	0,000	102,453	0,590	0,540	0,897	0,000
13.12.2025 23	24,00	49,09	40,57	8,52	105,093	0,000	105,093	0,590	0,540	0,896	0,000
14.12.2025 23	24,00	50,47	41,19	9,28	104,434	0,000	104,434	0,590	0,540	0,969	0,000
15.12.2025 23	24,00	53,92	43,49	10,43	103,573	0,000	103,573	0,590	0,540	1,079	0,000
16.12.2025 23	24,00	57,18	45,85	11,33	102,620	0,000	102,620	0,590	0,540	1,161	0,000
17.12.2025 23	23,22	53,67	42,80	10,87	104,069	0,000	104,069	0,590	0,540	1,131	0,000
18.12.2025 23	24,00	56,59	44,96	11,63	103,832	0,000	103,832	0,590	0,540	1,207	0,000
19.12.2025 23	24,00	56,69	45,51	11,18	104,221	0,000	104,221	0,590	0,540	1,164	0,000
20.12.2025 23	24,00	56,49	45,23	11,26	104,428	0,000	104,428	0,590	0,540	1,175	0,000
Среднее	20,67	45,38	37,60	7,78	74,649	7,839	66,810	0,590	0,540	0,674	0,053
Итого	620,22				2239,468	235,168	2004,300			20,213	1,584

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.11.2025	29982,803	33385,549	294,088
20.12.2025	32222,271	33620,717	314,301

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru