

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 21

Номер прибора: 1900929

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	55,33	45,90	9,43	115,331	109,990	5,341	0,590	0,540	1,086	1,037
22.03.2026 23	24,00	53,77	44,67	9,10	112,853	107,571	5,282	0,590	0,540	1,027	0,980
23.03.2026 23	24,00	53,85	44,59	9,26	111,863	106,782	5,080	0,590	0,540	1,035	0,989
24.03.2026 23	24,00	54,70	45,11	9,59	112,015	106,759	5,256	0,590	0,540	1,073	1,023
25.03.2026 23	24,00	53,86	44,51	9,35	112,060	106,786	5,274	0,590	0,540	1,046	0,997
26.03.2026 23	24,00	52,09	43,34	8,75	112,053	106,837	5,216	0,590	0,540	0,980	0,935
27.03.2026 23	24,00	53,81	44,46	9,35	111,766	106,590	5,176	0,590	0,540	1,044	0,996
28.03.2026 23	24,00	53,22	44,17	9,05	111,700	106,603	5,096	0,590	0,540	1,010	0,965
29.03.2026 23	24,00	53,98	44,70	9,28	111,758	106,580	5,178	0,590	0,540	1,036	0,990
30.03.2026 23	24,00	54,19	44,90	9,29	112,042	106,769	5,273	0,590	0,540	1,040	0,993
31.03.2026 23	24,00	53,17	44,19	8,98	112,492	107,197	5,295	0,590	0,540	1,010	0,964
01.04.2026 23	24,00	52,14	43,49	8,65	113,622	108,313	5,308	0,590	0,540	0,980	0,935
02.04.2026 23	24,00	46,17	35,77	10,40	64,919	62,036	2,883	0,590	0,540	0,651	0,623
03.04.2026 23	24,00	53,92	44,91	9,01	114,225	109,045	5,180	0,590	0,540	1,028	0,981
04.04.2026 23	24,00	53,19	44,26	8,93	112,589	107,392	5,197	0,590	0,540	1,005	0,959
05.04.2026 23	24,00	54,64	45,35	9,29	112,609	107,442	5,168	0,590	0,540	1,046	0,999
06.04.2026 23	24,00	43,70	34,39	9,31	60,284	57,570	2,715	0,590	0,540	0,582	0,558
07.04.2026 23	24,00	52,38	43,58	8,80	113,225	107,918	5,308	0,590	0,540	0,996	0,950
08.04.2026 23	24,00	53,27	43,95	9,32	112,881	107,604	5,277	0,590	0,540	1,051	1,002
09.04.2026 23	24,00	54,12	44,31	9,81	113,131	107,885	5,246	0,590	0,540	1,109	1,058
10.04.2026 23	24,00	53,51	43,99	9,52	113,164	107,899	5,264	0,590	0,540	1,076	1,026
11.04.2026 23	24,00	53,75	44,22	9,53	112,953	107,790	5,164	0,590	0,540	1,075	1,027
12.04.2026 23	24,00	53,00	43,81	9,19	113,583	108,401	5,182	0,590	0,540	1,043	0,996
13.04.2026 23	24,00	50,54	39,98	10,56	94,387	89,926	4,461	0,590	0,540	0,897	0,855
14.04.2026 23	24,00	54,26	44,48	9,78	111,939	106,985	4,954	0,590	0,540	1,093	1,045
15.04.2026 23	24,00	56,16	45,97	10,19	113,412	108,205	5,206	0,590	0,540	1,154	1,103
16.04.2026 23	24,00	36,39	32,22	4,17	115,408	110,032	5,375	0,590	0,540	0,479	0,456
17.04.2026 23	24,00	38,87	32,16	6,71	52,059	49,904	2,155	0,590	0,540	0,467	0,452
Среднее	24,00	51,86	42,76	9,09	106,440	101,529	4,911	0,590	0,540	0,969	0,925
Итого	672,00				2980,323	2842,812	137,510			27,120	25,893

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.03.2026	42471,659	43186,955	416,877
20.04.2026	45451,981	46029,768	443,997

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru