

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 17

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1204472

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.11.2025 23	23,95	51,21	44,62	6,59	109,038	102,402	6,636	3,997	3,498	6,636	0,773
22.11.2025 23	23,98	61,38	56,04	5,34	141,770	134,036	7,734	3,997	3,498	7,734	1,066
23.11.2025 23	23,92	52,96	49,85	3,11	111,926	103,916	8,010	3,997	3,498	8,010	0,889
24.11.2025 23	23,90	58,82	53,91	4,91	138,336	130,445	7,891	3,997	3,498	7,891	0,993
25.11.2025 23	24,00	31,95	28,47	3,48	27,944	26,567	1,377	3,997	3,498	1,377	0,148
26.11.2025 23	24,00	31,59	29,61	1,98	40,374	36,816	3,558	3,997	3,498	3,558	0,380
27.11.2025 23	24,00	60,72	55,74	4,98	148,560	141,078	7,482	3,997	3,498	7,482	1,044
28.11.2025 23	24,00	57,16	52,59	4,57	144,608	136,507	8,101	3,997	3,498	8,101	0,975
29.11.2025 23	24,00	59,59	54,60	4,99	143,163	135,152	8,011	3,997	3,498	8,011	1,034
30.11.2025 23	24,00	55,65	51,20	4,45	139,102	130,518	8,584	3,997	3,498	8,584	0,940
01.12.2025 23	24,00	49,09	45,72	3,37	142,684	134,001	8,683	3,997	3,498	8,683	0,760
02.12.2025 23	24,00	45,17	42,17	3,00	137,830	129,301	8,529	3,997	3,498	8,529	0,673
03.12.2025 23	24,00	49,93	46,23	3,70	139,206	130,504	8,702	3,997	3,498	8,702	0,814
04.12.2025 23	24,00	53,07	48,87	4,20	139,736	131,243	8,493	3,997	3,498	8,493	0,899
05.12.2025 23	24,00	62,51	56,97	5,54	142,847	136,480	6,367	3,997	3,498	6,367	1,060
06.12.2025 23	24,00	66,33	60,28	6,05	143,789	137,538	6,251	3,997	3,498	6,251	1,136
07.12.2025 23	24,00	64,48	58,68	5,80	141,979	134,936	7,043	3,997	3,498	7,043	1,118
08.12.2025 23	24,00	61,68	56,23	5,45	139,275	131,885	7,390	3,997	3,498	7,390	1,054
09.12.2025 23	24,00	62,67	57,07	5,60	138,979	132,105	6,874	3,997	3,498	6,874	1,063
10.12.2025 23	24,00	66,23	60,08	6,15	139,125	132,446	6,679	3,997	3,498	6,679	1,143
11.12.2025 23	24,00	64,66	58,78	5,88	138,496	131,325	7,171	3,997	3,498	7,171	1,111
12.12.2025 23	24,00	66,83	60,61	6,22	138,627	100,095	38,532	3,997	3,498	38,532	2,676
13.12.2025 23	24,00	65,11	59,03	6,08	137,881	0,000	137,881	3,997	3,498	137,881	7,446
14.12.2025 23	24,00	67,98	61,21	6,77	136,865	0,000	136,865	3,997	3,498	136,865	7,763
15.12.2025 23	24,00	65,85	59,51	6,34	136,550	0,000	136,550	3,997	3,498	136,550	7,469
16.12.2025 23	24,00	65,72	59,33	6,39	135,981	0,000	135,981	3,997	3,498	135,981	7,422
17.12.2025 23	24,00	61,31	55,66	5,65	136,599	0,000	136,599	3,997	3,498	136,599	6,876
18.12.2025 23	24,00	64,71	58,52	6,19	136,312	0,000	136,312	3,997	3,498	136,312	7,310
19.12.2025 23	24,00	64,28	58,31	5,97	136,214	0,000	136,214	3,997	3,498	136,214	7,247
20.12.2025 23	24,00	64,36	58,30	6,06	135,709	0,000	135,709	3,997	3,498	135,709	7,232
Среднее	23,99	58,43	53,27	5,16	128,408	86,758	42,674	3,997	3,498	42,674	2,684
Итого	719,75				3919,505	2639,296	1280,209			1280,209	80,515

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.11.2025	6466,873	888,551
20.12.2025	7716,372	969,066

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 11.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 17

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1204472

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.11.2025 23	23,95	51,21	44,62	6,59	109,038	102,402	6,636	3,997	3,498	6,636	0,773
22.11.2025 23	23,98	61,38	56,04	5,34	141,770	134,036	7,734	3,997	3,498	7,734	1,066
23.11.2025 23	23,92	52,96	49,85	3,11	111,926	103,916	8,010	3,997	3,498	8,010	0,889
24.11.2025 23	23,90	58,82	53,91	4,91	138,336	130,445	7,891	3,997	3,498	7,891	0,993
25.11.2025 23	24,00	31,95	28,47	3,48	27,944	26,567	1,377	3,997	3,498	1,377	0,148
26.11.2025 23	24,00	31,59	29,61	1,98	40,374	36,816	3,558	3,997	3,498	3,558	0,380
27.11.2025 23	24,00	60,72	55,74	4,98	148,560	141,078	7,482	3,997	3,498	7,482	1,044
28.11.2025 23	24,00	57,16	52,59	4,57	144,608	136,507	8,101	3,997	3,498	8,101	0,975
29.11.2025 23	24,00	59,59	54,60	4,99	143,163	135,152	8,011	3,997	3,498	8,011	1,034
30.11.2025 23	24,00	55,65	51,20	4,45	139,102	130,518	8,584	3,997	3,498	8,584	0,940
01.12.2025 23	24,00	49,09	45,72	3,37	142,684	134,001	8,683	3,997	3,498	8,683	0,760
02.12.2025 23	24,00	45,17	42,17	3,00	137,830	129,301	8,529	3,997	3,498	8,529	0,673
03.12.2025 23	24,00	49,93	46,23	3,70	139,206	130,504	8,702	3,997	3,498	8,702	0,814
04.12.2025 23	24,00	53,07	48,87	4,20	139,736	131,243	8,493	3,997	3,498	8,493	0,899
05.12.2025 23	24,00	62,51	56,97	5,54	142,847	136,480	6,367	3,997	3,498	6,367	1,060
06.12.2025 23	24,00	66,33	60,28	6,05	143,789	137,538	6,251	3,997	3,498	6,251	1,136
07.12.2025 23	24,00	64,48	58,68	5,80	141,979	134,936	7,043	3,997	3,498	7,043	1,118
08.12.2025 23	24,00	61,68	56,23	5,45	139,275	131,885	7,390	3,997	3,498	7,390	1,054
09.12.2025 23	24,00	62,67	57,07	5,60	138,979	132,105	6,874	3,997	3,498	6,874	1,063
10.12.2025 23	24,00	66,23	60,08	6,15	139,125	132,446	6,679	3,997	3,498	6,679	1,143
11.12.2025 23	24,00	64,66	58,78	5,88	138,496	131,325	7,171	3,997	3,498	7,171	1,111
Среднее	23,99	55,56	50,84	4,72	125,972	119,257	7,122	3,997	3,498	7,122	0,908
Итого	503,75				2688,767	2539,201	149,566			149,566	19,073

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.11.2025	6466,873	888,551
11.12.2025	6607,900	907,624

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru