

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 17

Номер прибора: 1204472

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	55,89	45,23	10,66	215,083	213,520	1,563	0,588	0,539	2,291	2,278
22.03.2026 23	24,00	54,34	44,08	10,26	210,073	208,542	1,531	0,588	0,539	2,154	2,142
23.03.2026 23	24,00	54,41	44,04	10,37	208,416	206,867	1,548	0,588	0,539	2,160	2,145
24.03.2026 23	24,00	55,31	44,58	10,73	208,387	206,820	1,568	0,588	0,539	2,233	2,219
25.03.2026 23	24,00	54,41	43,99	10,42	208,312	206,724	1,589	0,588	0,539	2,167	2,152
26.03.2026 23	24,00	52,63	42,85	9,78	208,558	206,954	1,605	0,588	0,539	2,039	2,024
27.03.2026 23	24,00	54,37	43,91	10,46	208,105	206,503	1,602	0,588	0,539	2,176	2,162
28.03.2026 23	24,00	53,75	43,61	10,14	207,996	206,368	1,628	0,588	0,539	2,107	2,093
29.03.2026 23	24,00	54,55	44,07	10,48	207,955	206,329	1,626	0,588	0,539	2,177	2,162
30.03.2026 23	24,00	54,75	44,29	10,46	208,266	206,598	1,668	0,588	0,539	2,178	2,163
31.03.2026 23	24,00	53,75	43,59	10,16	209,139	207,460	1,679	0,588	0,539	2,121	2,106
01.04.2026 23	24,00	52,66	42,98	9,68	211,163	209,442	1,721	0,588	0,539	2,039	2,023
02.04.2026 23	24,00	42,82	38,43	4,39	116,642	115,731	0,911	0,588	0,539	1,300	1,290
03.04.2026 23	24,00	54,49	44,39	10,10	214,761	213,095	1,666	0,588	0,539	2,168	2,152
04.04.2026 23	24,00	53,85	43,70	10,15	211,623	209,978	1,646	0,588	0,539	2,145	2,131
05.04.2026 23	24,00	55,22	44,71	10,51	211,502	209,831	1,672	0,588	0,539	2,222	2,207
06.04.2026 23	24,00	41,02	37,05	3,97	109,860	108,998	0,862	0,588	0,539	1,185	1,177
07.04.2026 23	24,00	53,01	43,05	9,96	214,044	212,416	1,628	0,588	0,539	2,129	2,114
08.04.2026 23	24,00	53,96	43,48	10,48	213,166	211,516	1,650	0,588	0,539	2,231	2,217
09.04.2026 23	24,00	54,83	43,86	10,97	212,967	211,296	1,671	0,588	0,539	2,333	2,316
10.04.2026 23	24,00	54,11	43,54	10,57	212,781	211,114	1,666	0,588	0,539	2,248	2,234
11.04.2026 23	24,00	54,37	43,72	10,65	212,716	211,041	1,675	0,588	0,539	2,264	2,248
12.04.2026 23	24,00	53,59	43,33	10,26	214,047	212,346	1,701	0,588	0,539	2,194	2,179
13.04.2026 23	24,00	48,96	41,23	7,73	174,824	173,464	1,360	0,588	0,539	1,837	1,825
14.04.2026 23	24,00	54,91	44,07	10,84	212,709	211,061	1,648	0,588	0,539	2,304	2,288
15.04.2026 23	22,93	56,83	45,56	11,27	215,225	213,492	1,733	0,588	0,539	2,412	2,395
16.04.2026 23	24,00	36,72	32,19	4,53	219,266	217,491	1,774	0,588	0,539	0,983	0,974
17.04.2026 23	24,00	37,99	35,90	2,09	98,753	97,926	0,828	0,588	0,539	0,969	0,961
18.04.2026 23	24,00	21,75	23,52	-1,77	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	20,76	21,90	-1,14	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	23,96	50,00	41,36	8,64	185,878	184,431	1,447	0,588	0,539	1,892	1,879
Итого	718,93				5576,338	5532,921	43,417			56,765	56,377

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
21.03.2026	2097,510	-14653,500
20.04.2026	2154,276	-14610,083

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru