

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 17

Номер прибора: 1204472

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.04.2026 23	24,00	65,66	59,01	6,65	127,652	0,000	127,652	4,00	3,50	6,959
22.04.2026 23	24,00	64,86	58,41	6,45	128,072	0,000	128,072	4,00	3,50	6,885
23.04.2026 23	24,00	66,09	59,17	6,92	126,144	0,000	126,144	4,00	3,50	6,929
24.04.2026 23	24,00	65,00	58,18	6,82	124,967	0,000	124,967	4,00	3,50	6,735
25.04.2026 23	24,00	64,07	57,37	6,70	124,948	0,000	124,948	4,00	3,50	6,624
26.04.2026 23	24,00	66,42	59,35	7,07	125,834	0,000	125,834	4,00	3,50	6,951
27.04.2026 23	23,97	66,26	59,73	6,53	135,267	0,000	135,267	4,00	3,50	7,452
28.04.2026 23	24,00	64,72	57,98	6,74	124,365	0,000	124,365	4,00	3,50	6,670
29.04.2026 23	24,00	64,81	58,17	6,64	126,649	0,000	126,649	4,00	3,50	6,803
30.04.2026 23	24,00	66,22	59,40	6,82	127,532	0,000	127,532	4,00	3,50	7,021
01.05.2026 23	24,00	64,63	58,05	6,58	125,289	0,000	125,289	4,00	3,50	6,708
02.05.2026 23	24,00	65,26	58,45	6,81	125,492	0,000	125,492	4,00	3,50	6,795
03.05.2026 23	24,00	62,91	56,46	6,45	125,855	0,000	125,855	4,00	3,50	6,533
04.05.2026 23	24,00	64,72	58,12	6,60	127,837	0,000	127,837	4,00	3,50	6,856
05.05.2026 23	24,00	64,03	57,48	6,55	125,577	0,000	125,577	4,00	3,50	6,652
06.05.2026 23	24,00	64,02	57,47	6,55	124,393	0,000	124,393	4,00	3,50	6,588
07.05.2026 23	23,97	63,00	56,81	6,19	124,203	0,000	124,203	4,00	3,50	6,457
08.05.2026 23	24,00	60,30	54,20	6,10	124,794	0,000	124,794	4,00	3,50	6,165
09.05.2026 23	24,00	63,99	57,53	6,46	123,601	0,000	123,601	4,00	3,50	6,543
10.05.2026 23	24,00	66,65	59,86	6,79	124,327	0,000	124,327	4,00	3,50	6,896
11.05.2026 23	23,98	64,90	58,61	6,29	127,252	0,000	127,252	4,00	3,50	6,847
12.05.2026 23	24,00	67,64	60,89	6,75	126,548	0,000	126,548	4,00	3,50	7,138
13.05.2026 23	24,00	68,01	61,30	6,71	122,233	0,000	122,233	4,00	3,50	6,937
14.05.2026 23	24,00	60,57	55,01	5,56	124,571	0,000	124,571	4,00	3,50	6,185
15.05.2026 23	24,00	65,37	59,04	6,33	125,174	0,000	125,174	4,00	3,50	6,790
16.05.2026 23	24,00	65,18	58,86	6,32	125,063	0,000	125,063	4,00	3,50	6,762
17.05.2026 23	24,00	66,20	59,76	6,44	127,173	0,000	127,173	4,00	3,50	6,999
18.05.2026 23	24,00	64,59	58,38	6,21	126,244	0,000	126,244	4,00	3,50	6,754
19.05.2026 23	24,00	66,12	59,63	6,49	125,560	0,000	125,560	4,00	3,50	6,901
20.05.2026 23	21,95	65,55	59,08	6,47	125,444	0,000	125,444	4,00	3,50	6,827
Среднее	23,93	64,93	58,39	6,53	125,935	0,000	125,935	4,00	3,50	6,779
Итого	717,87				3778,060	0,000	3778,060			203,361

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м ³	V ₄ , м ³	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.04.2026	140290,286	116158,409	23423,230	1774,582
20.05.2026	144068,346	116158,409	27128,202	1977,944

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru