

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: КАРАТ-307

Адрес: г. Туапсе, ул. Московская, д. 11

Номер прибора: 05472216

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	42,81	26,14	16,67	7,410	0,000	7,410	0,60	0,55	0,133	0,000
22.11.2025 23	24,00	44,77	34,82	9,96	20,892	0,000	20,892	0,60	0,55	0,262	0,000
23.11.2025 23	24,00	44,95	35,44	9,50	20,510	0,000	20,510	0,60	0,55	0,250	0,000
24.11.2025 23	24,00	42,01	33,44	8,57	20,054	0,000	20,054	0,60	0,55	0,218	0,000
25.11.2025 23	24,00	40,05	32,51	7,54	19,235	0,000	19,235	0,60	0,55	0,189	0,000
26.11.2025 23	24,00	47,18	36,49	10,69	21,638	0,000	21,638	0,60	0,55	0,274	0,000
27.11.2025 23	24,00	46,12	36,00	10,12	21,428	0,000	21,428	0,60	0,55	0,257	0,000
28.11.2025 23	24,00	43,98	34,34	9,64	21,450	0,000	21,450	0,60	0,55	0,245	0,000
29.11.2025 23	24,00	48,76	36,99	11,78	21,809	0,000	21,809	0,60	0,55	0,297	0,000
30.11.2025 23	24,00	48,10	36,40	11,70	21,094	0,000	21,094	0,60	0,55	0,285	0,000
01.12.2025 23	24,00	55,82	40,64	15,18	24,573	0,000	24,573	0,60	0,55	0,373	0,000
02.12.2025 23	24,00	54,80	40,06	14,74	24,251	0,000	24,251	0,60	0,55	0,357	0,000
03.12.2025 23	24,00	50,81	37,94	12,87	23,951	0,000	23,951	0,60	0,55	0,308	0,000
04.12.2025 23	24,00	51,90	37,58	14,32	22,437	0,000	22,437	0,60	0,55	0,322	0,000
05.12.2025 23	24,00	56,52	39,15	17,36	21,962	0,000	21,962	0,60	0,55	0,381	0,000
06.12.2025 23	24,00	53,67	37,76	15,91	21,815	0,000	21,815	0,60	0,55	0,346	0,000
07.12.2025 23	24,00	52,51	37,09	15,42	21,868	0,000	21,868	0,60	0,55	0,337	0,000
08.12.2025 23	24,00	47,50	35,23	12,28	18,959	0,000	18,959	0,60	0,55	0,272	0,000
09.12.2025 23	24,00	52,82	37,37	15,45	22,289	0,000	22,289	0,60	0,55	0,344	0,000
10.12.2025 23	24,00	55,71	38,93	16,77	22,031	0,000	22,031	0,60	0,55	0,369	0,000
11.12.2025 23	24,00	53,31	37,75	15,56	21,889	0,000	21,889	0,60	0,55	0,340	0,000
12.12.2025 23	24,00	52,83	37,35	15,48	21,716	0,000	21,716	0,60	0,55	0,336	0,000
13.12.2025 23	24,00	52,04	36,80	15,24	21,784	0,000	21,784	0,60	0,55	0,332	0,000
14.12.2025 23	24,00	54,09	36,69	17,40	21,782	0,000	21,782	0,60	0,55	0,378	0,000
15.12.2025 23	24,00	56,51	37,60	18,92	21,233	0,000	21,233	0,60	0,55	0,401	0,000
16.12.2025 23	24,00	56,80	37,48	19,32	21,230	0,000	21,230	0,60	0,55	0,410	0,000
17.12.2025 23	24,00	52,30	35,78	16,52	19,547	0,000	19,547	0,60	0,55	0,348	0,000
18.12.2025 23	24,00	55,58	39,83	15,75	27,393	0,000	27,393	0,60	0,55	0,431	0,000
19.12.2025 23	24,00	55,35	40,84	14,51	28,344	0,000	28,344	0,60	0,55	0,412	0,000
20.12.2025 23	24,00	57,88	41,09	16,79	26,281	0,000	26,281	0,60	0,55	0,441	0,000
Среднее	24,00	50,92	36,85	14,06	21,695	0,000	21,695	0,60	0,55	0,322	0,000
Итого					650,857	0,000	650,857			9,648	0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.11.2025	16194,646	11478,893	256,231	183,643
20.12.2025	16845,502	11478,893	265,879	183,643

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru